

LEGENDA – SYSTEM SSP	
CSP	Centrala sygnalizacji pożarowej
	Optyczna czujka dymu
	Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania montowana w przestrzeni międzystropowej
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
	Czujka zasysająca do szybu windowego z diodami LED, 1 rura
	Element kontrolno-sterujący, 4 wejścia niskoprądowe i 4 wyjścia przekaźnikowe
	Element kontrolno-sterujący, 4 wejścia niskoprądowe
	Element kontrolno-sterujący, 4 wyjścia przekaźnikowe
	Klapa odcinająca instalację wentylacji bytowej wg branży sanitarnej
	Zasilacz buforowy 24V DC w obudowie specyfikacja wg zestawienia
	Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej, 24V DC w obudowie, CNBOP, specyfikacja wg zestawienia
	Konwencjonalny sygnalizator akustyczny, IP33, 100 dB (A)
	Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny, IP33, 100 dB (A), 4 bryły optyczne (3m, 6m, 9m, 12m)
	Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny z napisem "POŻAR", wykonanie zewnętrzne, IP33C, 110 dB (A)
	Przejścia kontroli dostępu wysterowane z SSP

SPOSÓB ADRESACJA URZĄDZEŃ NA PĘTLI DOZOROWEJ

CSP/11/20
- Nr elementu (20) na pętli dozorowej (nr 11)
- Oznaczenie numeru pętli dozorowej
- Centrala sygnalizacji pożarowej

UWAGI:
1. Pod dachem okablowanie pętli dozorowej czujek na odcinku od budynku biurowego do pom. śmietnika należy prowadzić w rurze odpornej na UV.
2. Dla czujek SSP i modułów kontrolno-sterujących znajdujących się nad nierozbieralnym sufitem podwieszanym należy wykonać rewizje dostępowe.

sscarchitekci

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim, tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o. (Dz. U. 94/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W SĘKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycji :
jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18 358/19, 358/24

branża: elektryczna

jednostka projektowa :
SSCARCHITEKCI sp. z o. o.
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :
mgr inż. Piotr Piwowoński
uprawnienia budowlane nr MAP/0109/PWOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający :
mgr inż. Artur Goryczko
uprawnienia budowlane nr MAP/0277/PBE/21 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

faza projektu : PROJEKT TECHNICZNY
data opracowania : grudzień 2023

nazwa rysunku : Plan instalacji SSP - Rzut piętra
skala rysunku : 1 : 100
numer rysunku : ES-02