

RI.271.05.2022

Człuchów, 31.03.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr sprawy: RI.271.05.2022

Nazwa zadania: „**Przebudowa ulic Towarowej i Mickiewicza w Człuchowie**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy można zastąpić kabel YKXS 5x10 mm (kabel miedziany), który jest w dokumentacji zaprojektowany na kabel YAKXS 4x35 mm (na kablu zamiennym są mniejsze spadki napięć) i jest tańszy. Kabel miedziany rzadko spotykany jest przy budowie oświetleń drogowych. W dokumentacji są zaprojektowane słupy aluminiowe anodowe 7h, czy można je zamienić na słupy stalowe w tym samym kolorze które są o wiele tańsze i bardziej wytrzymałe na uderzenia oraz bardziej akceptowane przez eksploatację energii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastąpienie kabla miedzianego na kabel aluminiowy o przekroju minimum 25mm² (YAKXS).

Słupy aluminiowe zastosowano ze względu na brak występowania korozji (aspekt eksploatacyjny) oraz ze względu na aspekt estetyczny, w związku z powyższym do wyceny należy przyjąć słupy, zgodne z projektem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego