

## Zapytanie ofertowe

### Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Złotowie

Ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów

Szpital Powiatowy w Złotowie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kominarskich w roku 2024 w obiektach Szpitala

Podstawy prawne:

1. *USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) - art.62 ust. 1 pkt 1c*
2. *ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) - Rozdział 7 §34 pkt 1-2*
3. *ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowanie budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836) - Rozdział 6 §22, §23, §25, §26*

Przedmiotem umowy będzie:

1. Kontrola okresowa przewodów kominowych w roku 2024 w budynkach Szpitala Powiatowego w Złotowie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 62 oraz w/w rozporządzeń.
2. **Termin wykonania kontroli:**
  - 1) do 8 marca 2024 r. (przewody spalinowe i wentylacyjne)
  - 2) do 22 sierpnia 2024 (przewody spalinowe i wentylacyjne – powtórne )

Budynki objęte przedmiotem umowy i orientacyjna liczba przewodów:

<b>Zestawienie na rok 2024</b>		
	<b>Budynek</b>	<b>Orientacyjna liczba przewodów</b>
1	<b>Budynek główny - chirurgia</b>	wentylacyjne 36 szt.
2	<b>Poradnia chirurgiczna (pracownia TK, RTG obecnie)</b>	wentylacyjne 6 szt.
3	<b>Położnictwo z łącznikiem</b>	wentylacyjne 6 szt.
4	<b>Oddział wewnętrzny</b>	Wentylacyjne 101 szt.
5	<b>Portiernia</b>	wentylacyjne 2 szt.
6	<b>Budynek kuchni</b>	wentylacyjne 175 szt., spalinowe 3 szt (kotłownia) + spalinowe 6 szt. (kuchnia)
7	<b>Budynek pralni z kotłownią</b>	

8	<b>Budynek oddziału psychiatrycznego</b>	wentylacyjne 303 szt.
9	<b>Budynek administracyjny – dyrekcja</b>	wentylacyjne 5 szt.
10	<b>Budynek mieszkalny</b>	wentylacyjne 4 szt.
11	<b>Apteka i Laboratorium</b>	wentylacyjne 36 szt.
12	<b>Prosektorium</b>	wentylacyjne 26 szt.
13	<b>Warsztaty</b>	wentylacyjne 11 szt.
14	<b>Trafostacja i Agregatownia</b>	wentylacyjne 2 szt.
15	<b>Piecowo (gmina Tarnówka) budynek główny</b>	wentylacyjne 76 szt. + 1 spalinowy (kotłownia)

**Prosimy o podanie ceny netto i ceny brutto (z podatkiem VAT). Cena brutto podana przez Oferenta będzie ceną ryczałtową a płatność za wykonaną usługę nastąpi w dwóch transzach (marzec 2024r. i sierpień 2024r.)**

Zakres przeglądu/kontroli kominiarskiej będzie obejmował:

1. Badania drożności oraz stanu technicznego istniejących przewodów kominowych;
2. Podanie ewentualnych przyczyn wadliwie działających przewodów kominowych i kanałów;
3. Badanie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych, w tym: liczbę i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego, stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, stan techniczny łączników, rur zapieczowych, prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej), sprawdzenie czy zapewniony jest dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do poprawnej cyrkulacji powietrza w lokalu, sprawdzenie czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy, gdy są tam paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej;
4. Badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów, ław kominiarskich itp.;
5. Ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców;
6. Czyszczenie i ewentualne udrożnienie przewodów kominowych kują;
7. Sporządzenie protokołu z dokonanego przeglądu, który powinien zawierać sposób usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wcześniejszego poinformowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz do zapoznania się z zakresem zamierzenia
2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania usługi.
3. Realizacji usługi przy użyciu własnych niezbędnych narzędzi i materiałów

KONTAKT: Jakub Sztekel tel. 500 266 793 , mail: j.sztekel@szpital.zlotow.pl