

# **LEGENDA - strefy i wydzielenia pożarowe**

				strefy pożarowe
				pomieszczenia wydzielone pożarowo w ramach danej strefy lub powiązane funkcjonalnie ze strefą
				klatki schodowe obudowane i zabezpieczone przed zadymieniem
				przedsionki pożarowe zabezpieczone przed zadymieniem
				szyby windowe D5 - winda dla ekip ratunkowych
				szyby windowe - windy osobowe
				klasa odporności ogniowej drzwi i okien
				klasa odporności ogniowej przegród budowlanych
				oddzielenia pożarowe REI240, EI240
				oddzielenia pożarowe REI120, EI120
				oddzielenia pożarowe EI60
				pasy międzykond. EI120 wys. 0,8m
				pas pionowy EI60
				dojścia ewakuacyjne dl. 25,4 m
				dojścia ewakuacyjne
				przejście ewakuacyjne dl. 10,0 m
				przejścia ewakuacyjne
				wyjścia ewakuacyjne z budynku

WYJŚCIE 4

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu  
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

mgr inż. Kazimierz Miedziński  
Rzecznik budowlany  
w zakresie ekonomii, inż. rozliczeń,  
Lista rzeczozn. bud. woj. w. upr. nr 46/93  
ul. Dąbrowskiego 13-15, tel. 61-830-300  
60-547 Poznań

RZECZOWNICWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWOPOŻAROWYCH  
inż. poz. Ryszard Rakower  
Nr upr. 385/99

Nazwa i adres inwestora	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Nazwa obiektu	Budynek Collegium Altum w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Temat	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej
Nazwa rysunku	WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ 8 PIĘTRO
nr rysunku:	
autorzy opracowania	
opr.:	mgr inż. Kazimierz Miedziński Rzecznik budowlany nr ewid. upr. rzecz. 46/93
opr.:	inż. Ryszard Rakower Rzecznik budowlany do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 385/99
skala rysunku	1:100
data opracowania	14.04.2015
nr strony	

