

LEGENDA - strefy i wydzielenia pożarowe

- strefy pożarowe
- pomieszczenia wydzielone pożarowo w ramach danej strefy lub powiązane funkcjonalnie ze strefą
- klatki schodowe obudowane i zabezpieczone przed zadymieniem
- przedsionki pożarowe zabezpieczone przed zadymieniem
- szyby windowe D5 - winda dla ekip ratowniczych
- szyby windowe - windy osobowe
- klasa odporności ogniowej drzwi i okien
- klasa odporności ogniowej przegród budowlanych
- oddzielenia pożarowe REI240, EI240
- oddzielenia pożarowe REI120, EI120
- oddzielenia pożarowe EI60
- pasy międzykond. EI120 wys. 0,8m
- pas pionowy EI60
- dojście ewakuacyjne
- przejście ewakuacyjne
- wyjścia ewakuacyjne z budynku

WYJŚCIE 4

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

mgr inż. Kazimierz Miedziński
Rzecznik budowlany
w zakresie ekonomii, rozliczeń.
Lista rzeczozn. bud. woj. upr. nr 46/93
ul. Dąbrowskiego 134/5, 60-115 Poznań
60-547 Poznań

RZECZOWNICZKA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOŻAROWYCH
inż. poż. Ryszard Rakower
Nr upr. 385/99

Nazwa i adres inwestora		
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
Nazwa obiektu		
Budynek Collegium Altum w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16		
Temat		
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
Nazwa rysunku		
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ 13 PIĘTRO		
nr rysunku:		
autorzy opracowania		
opr.:	mgr inż. Kazimierz Miedziński Rzecznik budowlany nr ewid. upr. rzecz. 46/93	
opr.	inż. Ryszard Rakower Rzecznik budowlany do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 385/99	
skala rysunku	data opracowania	nr strony
1:100	14.04.2015	

