

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Remont nawierzchni placu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 przy ul. Chrościckiego 76.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy działając jako zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu informuje, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

1. Czy na terenie objętym przetargiem znajdują się porzucone pojazdy administrowane przez władze dzielnicy i do kiedy Zamawiający usunie je z terenu przeznaczonego na inwestycję?
- Ad.1 Zamawiający usunie samochody w własnym zakresie przed rozpoczęciem prac.
2. Czy w zakres robót wchodzi remont fos doświetlających kondygnację piwniczną budynku? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.
- Ad.2 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.
3. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nowego parkingu 10 stanowiskowego dla samochodów osobowych? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.
- Ad.3 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.
4. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nowej bramy przesuwnej i furtki w ogrodzeniu przy nowym wyjeździe oraz ogrodzenia i bramy przesuwnej na końcu placu ćwiczeń? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.
- Ad.4 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.
5. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy z piłkochwytnymi? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.
- Ad.5 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.
6. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie murowanej altany ? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.
- Ad.6 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.
7. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie murowanego śmietnika? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.
- Ad.7 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.
8. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie remontu fos technicznych? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Ad.8 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

9. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej, który obejmuje zmianę rzędnych dla poprawy odwodnienia tego odcinka drogi? - jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Ad.9 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

10. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie remontu nawierzchni istniejących parkingów i dostosowanie ich rzędnych do rzędnych projektowanej drogi? - jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Ad.10 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

11. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie remontu nawierzchni istniejącego placu manewrowego? - jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Ad.11 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

12. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie remontu chodnika pomiędzy furtką a wejściem do budynku od strony podwórza? - jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Ad.12 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

13. Czy w zakres robót wchodzi demontaż istniejącej rynny z dachu nad 2-gim piętrem oraz wykonanie nowej rury spustowej pod dachu 1-szego piętra i sprowadzenie jej po elewacji? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Ad.13 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

14. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nowego odprowadzenia wód opadowych do zbiornika retencyjnego i nowych krat odpływowych w remontowanych nawierzchniach? – jeżeli tak, prosimy o przedmiar robót.

Ad.14 Zakres ww. prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia i ujęty załączonych w przedmiarach.

15. Czy w zakres wchodzi rozbiórka ogrodzenia? – prosimy o przedmiary robót.

Ad.15 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu wchodzi jedynie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego zbiornika retencyjnego.

Ad.16 Zamawiający potwierdza że w zakres planowanych robót dot. kanalizacji deszczowej, wchodzi jedynie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego zbiornika retencyjnego.

17. Czy projektowany wjazd znajduje się w pasie drogowym, czy na działce Zamawiającego? - jeżeli w pasie drogowym prosimy o załączenie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na wykonanie wjazdu.

Ad.17 Zamawiający udostępnia uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu, decyzję lokalizacji zjazdu oraz uzgodnienie nawierzchni konstrukcji zjazdu.

18. Czy w zakres robót wchodzi zakup i montaż bramofonu, przycisku otwarcia furtki?

Ad.18 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

19. Czy w zakres prac wchodzi montaż napędu elektrycznego do istniejącej bramy, czy tylko doprowadzenie kabla zasilającego do istniejącego już napędu bramy?

Ad.19 Zakres prac obejmuje jedynie doprowadzenie zasilania, napęd do bramy zostanie założony w kolejnym etapie.

20. Czy w zakres prac oprócz doprowadzenia do wiaty śmietnikowej kabla elektrycznego wchodzi również wykonanie instalacji natynkowej wraz z montażem lampy oświetlającej śmietnik? – jeżeli tak, prosimy o podanie ilości i rodzajów opraw oświetleniowych.

Ad.20 Zakres prac obejmuje jedynie doprowadzenie zasilania.

21. Prosimy o załączenie uzgodnionych przekrojów konstrukcji nawierzchni wjazdu i placu manewrowego oraz szczegółów konstrukcyjnych.

Ad.21 Nawierzchnie wjazdu i placu manewrowego zostały określone w zaktualizowanym przedmiarze.

22. Zgodnie ze specyfikacją techniczną należy wykonać podbudowę betonową a zgodnie z przedmiarem z tłucznią. Prosimy o określenie rodzaju materiału na podbudowę.

Ad.22 Podbudowę należy wykonać z tłucznią zgodnie z przedmiarem.

23. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm szarej przemysłowej np. Holland lub Behaton.

Ad.23 Zamawiający potwierdza zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, kostka Behaton.

24. Czy w zakres robót wchodzi zakup i montaż separatora?

Ad.24 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

25. Czy w zakres przetargu wchodzi przesunięcie istniejącej latarni, likwidacja istniejącego wpustu oraz rozbiórka ogrodzenia znajdującego się na styku projektowanego placu i istniejącego placu manewrowego?

Ad.25 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

26. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie chodników?

Ad.26 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

27. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie trawników? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Ad.27 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

28. W związku z brakiem opinii geotechnicznej prosimy o informację czy zachodzi konieczność dodatkowego odwodnienia, wzmocnienia lub wymiany istniejącego gruntu? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Ad.28 Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącego gruntu ani dodatkowego odwodnienia.

29. Czy Zamawiający posiada aktualny i uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu? – prosimy o jego załączenie.

Ad.29 Zamawiający udostępnia uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu, decyzję lokalizacji zjazdu oraz uzgodnienie nawierzchni konstrukcji zjazdu.

30. Prosimy o podanie kategorii ruchu KR dla zaprojektowanych nawierzchni.

Ad.30 Zamawiający przewiduje kategorię KR 6

31. Czy w zakres przetargu wchodzi rozbiórka i ponowne ułożenie krawężnika kamiennego w jezdni, rozbiórka chodnika i obniżenie istniejącej studni kanalizacyjnej w chodniku przy ul. Chrościckiego?

Ad.31 Należy przewidzieć w ramach realizacji.

32. Czy w zakres robót wchodzi usunięcie i wywiezienie karp po wyciętych drzewach?

Ad.32 Zakres ww. prac został wyłączony z przedmiotu umowy.

Informujemy, że zmianie uległa **termin składania ofert** na dzień **4 grudnia 2024 r.** godz. 10.00, termin otwarcia na godzinę 10.30 w tym samym dniu, a termin związania oferta na dzień 17.12.2024 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m. st. Warszawy
z up.
brg. mjr (int.) Michał Płachta
Zastępca Komendanta