

Uwaga:
Dotychczasowe
zasilanie wlz, tablice elektr.
zasilanie mieszkań trwale zdemontować.
Liczniki en. elektrycznej przenieść
do nowych tablic.

Budynek:
Pz=4x7,0+2=30,00kW
kj =0,714
Ps=kjxPz=30,0x0,714=21,4kW
Is=30,9A; Ib=63,0A gG

OCHRONA:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD TNS (odbiorca)

UWAGA
- wlz przewody PE i N prowadzić bez przecinania
* Element do plombowania
⊗ Zamek patentowy
Zs Zasilacz domofonu

UPD	Obiekt: Przebudowa instalacji elektr. wlz Bud. m. Zielona Góra ul. Wazów 72				
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wazów 72 Zielona Góra ul. Wazów 72				
Nazwa rys:	SCHEMAT ZASILANIA				Skala
Proj. inż. B. Drozdowski		118/75/Zg	12-2021		Nr rys. 2