

Skoroszyce, dnia 06.04.2023 r.

IP.IZ.271.4.2023.IBK

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „**Adaptacja akustyczna Sali w pawilonie sportowym przy ul. Braterstwa Broni w Skoroszycach**”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

1. Pytanie:

Z uwagi na cel wykonania zadania jakim jest adaptacja akustyczna adaptacja akustyczna sali w pawilonie sportowym przy ul. Braterstwa Broni w Skoroszycach zwracamy się do zamawiającego z prośbą o możliwość zamiany części materiałów akustycznych z Płyty MDF na panel dźwiękochłonny wykonany ze sprasowanych włókien poliestrowych – materiału ekologicznego, bezzapachowego, nietoksycznego, ale także niepyłającego o współczynniku pochłaniania (absorpcji) dźwięku równą lub wyższą z zachowaniem przepisów i norm oraz nie przekraczające wagi materiałów ujętych w zamówieniu z zachowaniem udokumentowanej charakterystyki akustycznej. Jest to materiał powszechnie stosowany do wykonania adaptacji akustycznej w Europie, łatwiej dostępny, zdecydowanie bardziej ekologiczny (około 70 % pochodzący z recyklingu), zdecydowanie tańszy i spełniający wymogi dotyczące absorpcji dźwięku.

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z wymogami Zamawiającego okładziny ścienne mają być wykonane z materiału typu mdf trudnozapalny (zabezpieczona co najmniej do klasy B,s2 d-0) pokrytego laminatem lub fornirem dębowym i posiadać współczynniki pochłaniania dźwięku dokładnie jak opisane w SWZ. Jeśli ww. okładzina ścienna spełni te założenia w zakresie gęstości materiału, zabezpieczenia p.poż, powłoki dębowej i będzie posiadała te same współczynniki pochłaniania jak SWZ, to wyrażamy zgodę. Za równoważne współczynniki rozumie się współczynniki nie wyższe i nie niższe z szczególnym naciskiem na pochłanianie w zakresie 125 Hz z tolerancją do plus minus 5% dla całego pasma. Deklarowane własności akustyczne muszą być potwierdzone raportem wykonanym w akredytowanym laboratorium akustycznym.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Bernard Rudkowski

/-/ zastępca Wójta Gminy Skoroszyce

.....
zatwierdzam

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie prowadzonego postępowania w dniu 06.04.2023 r.