

ZPK.271.5.2024

WYJAŚNIENIE NR 1 do SWZ

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

***„Jednostka OSP w Lemanie w gminie Turośl – specjalizacja i nowoczesność
(modernizacja obiektu i jednostki OSP)”***

Działając na zasadzie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) udzielam odpowiedzi do treści SWZ.

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji technicznej w części architektonicznej?

Prosimy o uzupełnienie.

W załączonym projekcie architektoniczno-budowlanym brak zestawienia/wykazu stolarki.

Prosimy o uzupełnienie.

Ad. 1

Dokumentacja w załączeniu.

Pytanie Nr 2

Czy drzwi o symbolu Dw1L i Dw1P o wym.140/210 mają być płytowe czy aluminiowe przeszklone?

Ad. 2

Drzwi Dw1L i Dw1P - aluminiowe, przeszklone, wyposażone w samozamykacz, o profilu zimnym (ze względu, że są to drzwi wewnętrzne).

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się wiążące przy składaniu ofert i ich ocenie.

Wójt Gminy
/-/ mgr Niedbała Piotr