



**ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W CZARNYM BORZE**

58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8

tel. (74) 84 50 125, fax (74) 84 50 290, e-mail: biuro@zlo.czarnybor.com www.zlo.czarnybor.com

Czarny Bór, 14-06-2021

Numer sprawy: ZLO/ZP/3/2021

Do:

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Remont budynku pałacowego Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm., zwana dalej Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

- Proszę udostępnić zestawienie okien przewidzianych do wymiany. W przedmiarze robót ujęto tylko 9szt okien o wymiarach 120x150cm , proszę podać wymiary oraz parametry okien.

Odpowiedź: są to okna w lukarnach do wymiany jest ich 9. Okna z łukiem, współczynnik dla pakietu szybowego 1,1 (strych nie ogrzewany), wymiary jak w przedmiarze.

- proszę o informację z jakiej blachy należy wykonać obróbki dachu, elewacji oraz rynny i rury spustowe itp. , w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego jest ujęta blacha ocynkowana i blacha z tytan-cynku.

Odpowiedź: Obróbki z tytan-cynku, wg grubości podanej w przedmiarach.

- Proszę o informację czy posadzka poddasza ma być wykończona wg warstw przyjętych w projekcie budowlanych (wymiana desek na nowe z pomalowaniem) czy wg przedmiaru robót (ocieplenie 2x wełna gr. 10cm z folią i płytą OSB gr. 25mm)?

Odpowiedź: W przedmiarze podana płyta OSB (ułatwienie), ale może to być podłoga z desek



**ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W CZARNYM BORZE**

58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8

tel. (74) 84 50 125, fax (74) 84 50 290, e-mail: biuro@zlo.czarnybor.com www.zlo.czarnybor.com

- proszę podać parametry oraz wymiary wyłazów dachowych przewidzianych do montażu.

Odpowiedź: Wyłaz dachowy typowy dostępny w obrocie, np. 40 x 70 cm z pakietem szybowym,

- proszę o potwierdzenie że istniejące kominy należy przemurować tylko na wysokość 4m , a nie całe od poziomu poddasza.

Odpowiedź: Oszacowana ilość przemurowań kominów podana jest w przedmiarach.

- proszę o informację czy skucie tynków, nowe tynki oraz malowanie ścian i kominów na poddaszu wchodzi w zakres zamówienia (robót tych nie ujęto w przedmiarze robót). Jeżeli tak, proszę uzupełnić przedmiar lub udostępnić rzut poddasza w celu własnego skalkulowania ilości do wykonania.

Odpowiedź: Przemurowane części kominów nie będą dotyczyły użytkowanej części poddasza. W pozostałej części kominy mają być wymurowane na pełną spoinę i nie muszą być tynkowane. Tylko jeden komin jest dymowy i posiada wkład.

- proszę o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozbudowa dachu, gdyż wg przedmiaru robót do rozebrania jest ok. 1105 m² dachu a do ułożenia nowej dachówki jest ok. 1509m². Jeżeli tak, proszę udostępnić dokumentację.

Odpowiedź: Proszę przyjąć do rozbiórki 1509m² dachu

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....