


Schemat podłączenia nagrzewnic:




- 1 - zawór odcinający (2 szt.)
- 2 - filtr siatkowy
- 3 - zawór trójdrogowy z siłownikiem z płynną regulacją (dostawa z centralą)
- 4 - pompa obiegowa elektroniczna z płynną regulacją obrotów
- 5 - zawór równoważący z ręczną nastawą wstępną z końcówkami pomiarowymi

Dopuszcza się montaż węzła pomp. dostarczanego razem z centralą. Węzeł kompaktowy wyposażić dodatkowo w zawór równoważący. Węzeł pompowy należy zamontować w pozycji poziomej. Średnica zaworów odcinających i zwrotnych równa średnicy przewodów, na których są zamontowane.

- OZNACZENIA:**
- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
 - powrót instalacji centralnego ogrzewania
 - zasilanie - technologia basenowa
 - powrót - technologia basenowa
 - zasilanie - ciepło technologiczne - centrale wentylacyjne
 - powrót - ciepło technologiczne - centrale wentylacyjne

- grzejnik zintegrowany z zaworem termostaticznym, wymiennik miedziany, obudowa lamele z blachy aluminiowej, pomieszczenia mokre i podbasenie - wersja basenowa z pogrubioną warstwą lakieru
- 2,00 nastawa grzejnika
- SD6 Soll 600 mm typ i wielkość grzejnika zintegrowanego
- Przejście p.poż. przejścia przewodów przez elementy oddzielenia pożarowego

 ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banas		ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banas ul. Górnicza 78/3, 59 - 301 Lubin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 682-102-55-87	
Investor:	Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor	Nr arch.:	11-23
Obiekt:	Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1	Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Rogatki 1, dz. nr 157/2, 157/3, obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501_1 Jawor-Miasto,	Data:	01.03.2024
Rysunek:	Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania i c.t. - etap 1A	Skala:	1:100
Branża:	Sanitarna	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:
Projektant branży sanit.:	mgr inż. Anna Zagórnjak	322/DOŚ/15	Upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specj. instalacji sanitarnych
		S1.4	