

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w ŁODZI  
ul. Lutomska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ**

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Usunięcie awarii i usterek ogólnobudowlanych w obiekcie  
Posterunku Policji w Rozprze**

ADRES LOKALIZACJI:

**Posterunek Policji w Rozprze  
97-340 Rozprza  
ul. Sportowa 11**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie zgłoszonych przez użytkownika budynku ujawnionych wad i usterek ogólnobudowlanych w postaci:

1. Wymiany uszkodzonych blachowkrętów paneli ogrodzeniowych spowodowane pęknięciami główek.
2. Poprawy mocowania do panelu ogrodzeniowego elementów oznaczających parking/miejsce dla inwalidy.
3. Ponownego właściwego ułożenia przeznaczonych do tego celu krat ogrodowo-parkingowych oraz zagęszczenie terenu parkingu z nawierzchnią kamienną, gdyż aktualne kraty parkingowo-ogrodowe stosuje się do stabilizacji rowów i poboczy, a nie do stabilizowania parkingów, gdzie odbywa się ruch pojazdów.
4. Właściwego przymocowania liter napisu POLICJA znajdującego się wewnątrz posterunku - w przedsiionku dyżurki, gdyż aktualny system mocowania (taśma dwustronna) nie spełnia wymagań, co powoduje odrywanie się liter, a także może narażać na niebezpieczeństwo przebywających wewnątrz pomieszczenia funkcjonariuszy Policji jak i petentów.
5. Wymiany rozwarstwiającej się ościeżnicy drzwi w górnych częściach spowodowane wadliwym umocowaniem ościeżnicy drzwi wejściowych na dyżurkę, powodując przy tym uniemożliwienie domknięcia skrzydła drzwi.
6. Zastosowania zabezpieczenia okien (okleina szyb imitująca lustro weneckie) służby dyżurnej PP w Rozprze przed dostępem osób trzecich.
7. Usunięcia w toalecie damskiej na dolnej kondygnacji usterek w postaci:
  - uszkodzonego włącznika oświetlenia kinkietów nad lustrem,
  - niewłaściwego zamocowania drzwi do kabiny prysznicowej i drzwi oddzielających kabinę prysznicową, które to drzwi otwierają się w przeciwnych kierunkach,
  - nieprawidłowego przymocowania i niewłaściwej regulacji mechanizmu przycisku spłuczki, który po użyciu nie domyka zaworu wody.

8. Usunięcia uszkodzeń glazury spowodowane niezbędnymi przeróbkami w łazience męskiej na dolnej kondygnacji w zakresie właściwego mocowania wodomierzy.
9. Usunięcia uszkodzeń w garażu w postaci:
  - przecieków przez strop wody deszczowej powodującej zalewanie wnętrza garażu,
  - usunięcia zacieków powstałych w wyniku zalewania wodą deszczową przez strop,
  - właściwego umocowania płytek – cokołu wewnątrz garażu,
  - właściwego umocowania mechanizmu otwierania i ryglowania wrót garażowych po wewnętrznej stronie garażu.
10. Właściwego umocowania skrzydła drzwi w kotłowni, które przy otwieraniu powodują tarcie o terakotę i uniemożliwienie pełnego otwarcia drzwi.
11. Właściwego umocowania na ścianie sterownika kotła pieca w kotłowni i włączenie go w „system ogrzewania – sterowania pogodowego”.
12. Właściwego zabezpieczenia drzwi (kratownicy) od pomieszczenia agregatu przed dostępem osób trzecich jak i pomieszczenia śmietnika – 4 szt drzwi.
13. Usunięcia w toalecie męskiej na górnej kondygnacji usterek w postaci:
  - właściwego przymocowania i właściwej regulacji mechanizmu przycisku spłuczki, który po użyciu nie domyka zaworu wody.
14. Usunięcia w pomieszczeniu socjalnym na górnej kondygnacji nieszczelności zaworów wody.
15. Wymiany przepalonego naświetlacza LED parkingu wewnętrznego.
16. Właściwego zabezpieczenia siatką/panelem ogrodzeniowym przestrzeni pomiędzy skrzydłem bramy wjazdowej, a siatką i słupkiem ogrodzeniowym uniemożliwiając tym samym dostanie się na teren Posterunku Policji osób trzecich.
17. Właściwego umocowania części siatki panela ogrodzeniowego łączącego ogrodzenie z budynkiem na zewnątrz przy ścianie dyżurki.
18. Usunięcia uszkodzeń awaryjnych zasilaczy UPS znajdujących się wewnątrz Posterunku Policji.