



BR.271.07.2023

**GMINA MIEROSZÓW**  
**58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1**  
**e-mail: [urząd@mieroszow.pl](mailto:urząd@mieroszow.pl)**  
**tel. 74 30 30 188**

Mieroszów, 27.03.2023 r.

**Zamawiający:**  
Gmina Mieroszów  
Pl. Niepodległości 1  
58-350 Mieroszów

**Wykonawcy**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Nazwa postępowania:** *Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej*

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający publikuje treść zapytania jakie wpłynęło w ramach prowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia.

### Pytanie 1

1. Jakie są wymagania dotyczące podłogi sportowej na przedmiotowej Inwestycji?


#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający będzie wymagał zamontowania na hali systemowej posadzki sportowej o kombinowanej amortyzacji, składającej się z wykładziny sportowej PCV o grub. min. 7,5 mm z kompleksem warstwy wierzchniej o gr. min 2 mm zbrojonym siatką z włókna szklanego zamontowanej na systemowym ruszcie legarowym.*

*Cały system podłogi sportowej (legarowy ruszt systemowy+wykładzina PCV) musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą EN 14904 i spełniać wszystkie 13 jej parametrów oraz posiadać oznakowanie CE. Zamawiający będzie wymagał, aby do dnia składania wniosku materiałowego producent oferowanej nawierzchni sportowej PCV uzyskał certyfikację 3 podstawowych federacji Sportowych Siatkówki, Koszykówki i Piłki Ręcznej tj. FIVB, FIBA, EHF.*

#### Konstrukcja podłogi sportowej:

1. podłoże betonowe
2. warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć
3. podkładka sprężysta 6mm
4. podkładka dystansowa(w celu podniesienia posadzki do wymaganego pułapu)
5. ruszt podłużny z drewna iglastego o wymiarach 19 x95 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 500 mm
6. ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 250 mm
7. warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć
8. warstwa płyt wiórowych OSB/ P5 gr. 10 mm
9. warstwa płyt wiórowych OSB/ P5 gr. 10 mm
10. nawierzchnia sportowa, wykładzina sportowa PVC gr. min 7,5 mm
11. listwa wentylacyjna



*Podłoga sportowa wskazana jest w pozycji 102d.8.4 kosztorysu.(wysokość 14 cm są to pozycje 3-10 powyżej)*

## Pytanie 2

2. Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni sportowej wystawionej na przedmiotową Inwestycję i oferenta dla zapewnienia dostawy i profesjonalnego montażu nawierzchni przez autoryzowane firmy wraz z gwarancją producenta?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni.*

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
*Andrzej Lipiński*