

Kraków, 03.10.2022r.

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 11  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

DZ.271.82.918.2022

**Do wszystkich Uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **DZ.271.82.2022**  
pn. **Całodobowa obsługa kotłowni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji ciepłych,  
ciepła technologicznego**

**Wyjaśnienia SWZ (2)**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 3 lat zamówienia rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia obejmujące swoim zakresem obsługę sieci i instalacji c.o., c.w.u. o wartości 200 000,00 zł brutto oraz obsługę kotłowni wodnej c.o. o wartości 150 000,00 zł brutto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną dla wszystkich posiadanych urządzeń i instalacji wchodzących w zakres postępowania przetargowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada dokumentację:

- a) Instrukcja Obsługi i Eksploatacji Kotłowni Parowej, wydana w miesiącu styczniu 2000
- b) Kocioł Parowy HTO160 zainstalowany w KSS im. J.P.II - Instrukcja Obsługi
- c) Instrukcja Obsługi Centralnej Wymiennikowni Ciepłej Wody Użytkowej, wydana w miesiącu grudniu 2006
- d) Instrukcja aparatury zmiękczającej GENO-mat
- e) Dokumentacja techniczna: GAHP - GS/WS gazowa absorpcyjna pompa ciepła woda/woda
- f) Instrukcja obsługi systemu opomiarowania wymiennikowni pomp ciepła w KSS im. J.P. II, wydana w maju 2016

**Pytanie nr 3**

Jakie jest zapotrzebowanie na c.w.u. na dzień lub miesiąc dla całego kompleksu szpitalnego?  
(Wybór wariantu dezynfekcji c.w.u.)

**Odpowiedź:**

Zużycie ciepłej wody użytkowej za poprzednie 3 miesiące wyniosło:

- od 01.09.22 do 30.09.22: 766m<sup>3</sup>
- od 01.08.22 do 31.08.22: 736m<sup>3</sup>
- od 01.07.22 do 31.07.22: 678m<sup>3</sup>

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych – mgr inż. Adrian Żak