

Człuchów, dnia 04.01.2023 r.

IN R 271.9.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową sanitariatów

Pytania z dnia 03.01.2023 roku:

1. W przedmiarze w poz. 1.1.3.2 uwzględniono koszt przeglądów technicznych i konserwacji windy. Wzór umowy nie zawiera takiego zapisu, a w opisie zamówienia jednoznacznie wskazano, że przedmiar pełni rolę pomocniczą. Czy należy wycenić?
2. Proszę o określenie które drzwi przeznaczone są do wymiany na nowe, ponieważ występują rozbieżności między opisem, rysunkami i przedmiarem. Prosimy o wskazanie ilości, kierunku otwierania oraz koloru.

Odpowiedź na pytania z dnia 03.01.2023 roku:

1. W wycenie należy uwzględnić koszt przeglądów technicznych i konserwacji windy w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane.
2. W wycenie należy uwzględnić drzwi zgodnie ze zestawieniem stolarki:
 - a) D1 – drzwi płytowe z wypełnieniem typu plaster miodu, 1 sztuka, typ – lewe, kolor – dąb górski
 - b) D3 – drzwi aluminiowe, 1 sztuka, typ – prawe, kolor – RAL 8014 (brązowy irchowy).


z up. Wójta
Bogusław Lipski
Kierownik Referatu