

ZDP-NZ-3302-04/2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice – ETAP I**

Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

Projekt kanalizacji deszczowej podaje, że do wykonania jest sieć kanalizacji fi315 mm o dł. 794 m, przykanaliki fi200 mm o dł. 357 m, studnie dn1200 mm 24 szt., wpusty drogowe 51 szt. przedmiar natomiast podaje, że do wykonanie jest: sieć kanalizacji fi315 mm o dł. 872 m, przykanaliki fi200 mm o dł. 312 m, studnie dn1200 mm 27 szt., wpusty drogowe 51 szt. Jaki zakres kanalizacji deszczowej – rury, studnie, wpusty – jest objęty niniejszym postępowaniem przetargowym?

### **Odpowiedź:**

Należy uwzględnić zapisy przedmiaru w pozycji przykanaliki  $\phi 200$  należy przyjąć długość 357m.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót, udostępni projekt geologiczny / Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego ustalającą warunki gruntowo – wodne w rejonie projektowanej kanalizacji?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni opinie geotechniczną w załączniku.