



Wrocław, dn. 21 lipca 2023 r.

**/strona postępowania/**

Nr sprawy : WITI-BK-2612.5.2023

*Dotyczy:* wyjaśnienia treści swz na: Wykonanie projektu wykonawczego wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru o elementy automatyki pożarowej do oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku administracyjnego nr 10 Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego – część elektryczna. Sprawa nr 03/WITI/23.

**Wyjaśnienia treści SWZ**

**I.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o poniższej treści, na które Zamawiający jednocześnie udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:** W rozdziale IV, w punkcie B „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”, w punkcie 2a, jest mowa o „koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia”. Czy ww. koncesja z zakresu ochrony jest wymagana w przypadku realizacji na obiekcie zadania z zakresu SSP, oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego?

**Odpowiedź:** Tak, wskazany dokument jest wymagany. Zamawiający zwraca uwagę że roboty są wykonywane w obiekcie wojskowym, a przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego i wykonanie robót modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru o elementy automatyki pożarowej, która jest powiązana z systemem SKD (wykonawca ma obowiązek między innymi zamontować przekaźnik blokady SKD). Proces oddymiania klatek musi mieć możliwość oddymiania automatycznego poprzez istniejącą centralę POLON 6000 która jest integrowana z SKD.

**Pytanie 2:** W rozdziale IV, w punkcie B „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”, w punkcie 4b, jest mowa o „kwalifikowanym pracownikiem ochrony zabezpieczenia technicznego wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego” Czy ww. pracownicy są wymagani w przypadku realizacji na obiekcie zadania z zakresu SSP, oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego?

**Odpowiedź:** jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie 3:** Rozdział II w punkcie 24, mowa jest o: „Wizja lokalna będzie możliwa po przedstawieniu:

- a) poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższej
- b) aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
- c) imiennego upoważnienia wystawionego przez Wykonawcę”

W jaki sposób można uzyskać ww. poświadczenia, szkolenie? Proszę o wskazanie osoby do kontaktu w tym zakresie?

**Odpowiedź:** wskazane w pytaniu dokumenty można uzyskać u Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który powinien być w każdym podmiocie posiadającym wdrożone procedury ochrony informacji niejawnych, wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

- II. Dokonane wyjaśnienia treści specyfikacji dołącza się do swz, jako jej integralną część i zostają one udostępnione na stronie internetowej postępowania. Zmiany wchodzi w życie z dniem ich opublikowania.
- III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano istotnych zmian mających wpływ dla sporządzenia oferty, które uniemożliwiają złożenie oferty w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

### Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 505 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

Z poważaniem

/.../

Szymon Kułaga (71 34-74-466)  
21.07.2023 r. T: 2612