

Włoszczowa, dnia 08.12.2023r.

Numer referencyjny: 2/2023/ZS2/TP

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

- „1. Termomodernizacja dachu internatu przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa**
- 2. Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa”.**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
„1. Termomodernizacja dachu internatu przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa  
2. Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa”, w dniu 08.12.2023r. (piątek), wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na zapytanie, o którym mowa powyżej.

**Pytanie 1**

**Proszę o wyjaśnienie poz. nr 11 jaka będzie wysokość krokiew skoro w pozycji nr 14,15 wełna mineralna będzie 2x 15 cm.**

**Odpowiedź na pytanie 1**

**Na istniejącym dachu kładziemy płatwie i na płatwiach krokwie, od istniejącej powierzchni do góry krokiew będzie ponad 30cm i kładziemy dwie warstwy wełny mineralnej po 15cm.**