



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice
☎ 32 357 08 00

NZ.3302.77.2023/ZP-511

Katowice, dnia 05.10.2023 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**Remont basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 17 w Katowicach**”, numer sprawy **ZP/511/2023**.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej.

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wymianie skrzydeł drzwiowych - proszę o określenie szerokości skrzydeł, rodzaju ościeżnic, rodzaju okleiny oraz ilość szt do wymiany.

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące wymiany skrzydeł drzwiowych:

- a) Drzwi drewniane o szer. 60 cm – 2 szt, 70 cm – 2 szt,
- b) ościeżnice stalowe,
- c) okleina wodoodporna w kolorze białym , kremowym (lub zbliżonym, jasnym).

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

- https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice