

ILUŚĆ OSÓB NA KONDYGNACJI-83
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI-ZL III

LEGENDA:



(x) ILOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU

URZĄDZENIA ZALECANE DO ZAINSTALOWANIA W BUDYNKU:

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE 25
- OŚWIETLENIE AWARYJNE
- ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH KL4, KL2 ORAZ NOWEJ KLATKI SCHODOWEJ
- INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

- ① - ZA WĄSKIE DRZWI WYJŚCIOWE
- ② - ZA WĄSKIE DRZWI
- ③ - PRZEKROCZONA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO

KOMENDA WOJEWODZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Koszponawczy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ul. Matejki 57
NWESTOR




INWESTYCJA	Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym oraz ochrony przeciwpożarowej dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu	60-770; Poznań
------------	--	----------------

ul. Mickiewicza 31

60-853 Poznań

[illegible]

DENIURG

FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Lech Janiak	rozpracowania dla zlecających przebiegających WOPR168POK005	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mikołaj Janikowski	rozpracowania biometry WOPR168POK005	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alicja Goluska	rozpracowania biometry WOPR168POK005	
OPRACOWAŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT PIWNICY

1:100

DATA	13 CZERWCA 2017
------	-----------------

BRANŽA	NR REVIZIJI
--------	-------------

02

Ryzykunk stanowiłoby Twój DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

