

OPIS TECHNICZNY

Usługa obejmuje dostawę nowych urządzeń wraz z ich zamontowaniem.

Wszelkie odpady powstałe w ramach realizacji usługi leżą po stronie Wykonawcy zlecenia.

Klimatyzatory powinny spełniać następujące parametry:

1. max wydajność chłodnicza 16705W
2. SEER 6,1
3. klasa energetyczna chłodzenie A++
4. automatyczne oczyszczanie iCLEAN
5. chłodzenie do -15°C
6. grzanie do -20°C
7. autorestart
8. antykorozyjne połączone lamele
9. filtr elektrostatyczny HD AIR
10. poziom mocy akustycznej jedn zew 73dB