



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
Im. Bohaterów Westerplatte
ul. Inż. J. Śmidowicza 69
81-127 GDYNIA

Sekcja Zamówień Publicznych

AMW-KANC.SZP.2712.74.2025



dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp pt.:
„Remont sanitariatów w budynku 265” na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia. Lokalizacja budynku 265 - ul. Śmidowicza 51,
81-127 Gdynia

ZAPYTANIA II DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

dotyczy poz.6 przedmiaru robót-proszę o informację, czy ilości skucia glazury dla sanitariatu 3 i 4 10,46m² i dla sanitariatu 5 i 6 36,88m² są poprawne, ponieważ sanitariaty są podobne a ilości znacząco różne

Odpowiedź 1:

Zgodnie z *Opisem Przedmiotu Zamówienia*, stanowiącego *Załącznik nr 2* do SWZ, ust. 9.4 pkt 5, przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Istnieją różnice w wykończeniu pomieszczeń. Analizę należy wykonywać również w oparciu o dokumentację fotograficzną.

Zapytanie 2:

poz.9 zawiera poszerzenie otworu w ścianie nośnej z cegły-brak informacji o wykonaniu nadproża, jeżeli należy je ująć w ofercie, to proszę przedstawić rozwiązanie dla tego nadproża

Odpowiedź 2:

Należy wykonać odkrywki nadproża oraz poszerzenie otworu z jednej strony lub dwóch. Należy ująć w ofercie możliwość wymiany nadproża, jeżeli warunki dotyczące oparcia nadproża nie zostaną spełnione.

Zgodnie *Opisem Przedmiotu Zamówienia*, stanowiącego *Załącznik nr 2* do SWZ, ust. 9.4 pkt 5, „Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty składające się na cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z wymagań technicznych, rysunków, projektu lub jakichkolwiek zapisów w dokumentacji przetargowej, nawet wówczas, jeżeli nie wynikałyby z przedmiaru robót. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy.”

Zapytanie 3:

proszę o potwierdzenie, że tabliczek informacyjnych na drzwiach nie należy ujmować w ofercie, ponieważ brak w przedmiarze ilości i wymiarów

Odpowiedź 3:

Zgodnie *Opisem Przedmiotu Zamówienia*, stanowiącego *Załącznik nr 2* do SWZ, ust. 9.4 pkt 5, „Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty składające się na cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z wymagań technicznych, rysunków, projektu lub jakichkolwiek zapisów w dokumentacji przetargowej, nawet wówczas, jeżeli nie wynikałyby z przedmiaru robót. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy.”

Tabliczki informacyjne na drzwiach należy ująć w ofercie. Oznaczenia toalet w uzgodnieniu z Zamawiającym (pomieszczenia sanitarne dla kobiet oznaczone kółkiem o średnicy zewnętrznej 60mm i grubości 10mm, pomieszczenia sanitarne dla mężczyzn oznaczone trójkątem równobocznym, wierzchołkiem w dół o wysokości 60mm i grubości 10mm); znak umieszczony na wysokości 100mm licząc od górnej krawędzi drzwi do górnej krawędzi znaku.

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia