

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Tarnowskie Góry, dnia 04.10.2024r.

AZ.272.4.6.2024

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Nakle Śląskim**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zmianami) udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:

Pytanie:

„w załączniku nr 7. "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH" w punkcie 3.1.3. "Nawierzchnia z mat przerostowych" widnieje zapis: "Przed ułożeniem mat należy wykonać podbudowę z kruszywa dolomitowego, tłucznia, grys, żuźla lub mieszanki piasku ze żwirem. Aby zapewnić równomierne ułożenie i zagęszczenie podbudowy, materiał należy układać warstwami i każdą zagęszczać mechanicznie. Podbudowa powinna być przepuszczalna dla wody, umożliwić jej szybkie, grawitacyjne odprowadzenie do gruntu i nie zatrzymywać wilgoci." W naszej opinii jest to błędny zapis, który dotyczy wymogu dla innego rodzaju nawierzchni np. nawierzchni z płyt typu sbr/epdm nie mający zastosowania w przypadku nawierzchni amortyzującej upadek typu maty przerostowe, które układa się bezpośrednio na ziemi lub warstwie piasku z zastosowaniem biowłókniny stabilizującej z nasionami traw zgodnie z instrukcjami producentów. Proszę wyjaśnienie czy zapis ten znalazł się omyłkowo w opisie i możliwy jest montaż mat przerostowych zgodnie z zaleceniami producentów tj. bez zastosowania podbudowy z kruszyw i zagęszczania, na gruncie rodzimym z zachowaniem wypoziomowania terenu.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Odpowiedź:

Wykonanie podbudowy z kruszywa wynika z konieczności podniesienia poziomu 0,00 (posadowienia) projektowanego placu zabaw z uwagi na istniejące, nieznaczne zagłębienie w stosunku do terenu bezpośrednio przyległego (patrz. Opis Projekt Zagospodarowania Terenu pkt.3.D Ukształtowanie terenu i zieleni) co pozwoli na uniknięcie zastoin wód opadowych. Nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych należy następnie układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta - jako podkład zaleca się wykorzystanie części uprzednio zdjętego humusu.

Ponadto Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania ofertą. Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

1. ust.1 w rozdziale XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **07 listopada 2024 roku, tj. 30 dni** od upływu terminu składania ofert.

2. ust. 1 w rozdziale XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 09 października 2024 roku do godz. 11:00.**

3. ust. 1 w rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **09 października 2024 roku, o godz. 11:05** w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu przez:
Adam Chmiel
Starosta Tarnogórski