

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag</a> <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p>Budowa zewnętrznej windy szpitalnej 4-przystankowej, przelotowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przychodni Specjalistycznej dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego oraz budowy windy zewnętrznej w wykonaniu szpitalnym – 2 przystankowej w celu zapewnienia komunikacji pionowej dla potrzeb pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/46/2023</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Elbląg, dnia 22.09.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Budowa zewnętrznej windy szpitalnej 4-przystankowej, przelotowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przychodni Specjalistycznej dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego oraz budowy windy zewnętrznej w wykonaniu szpitalnym – 2 przystankowej w celu zapewnienia komunikacji pionowej dla potrzeb pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22. Nr sprawy ZP/46/2023

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

zarówno wyposażenia szybu windowego jak i obudowa szklana musi spełniać oprócz wymagań prawa budowlanego wymagania normy zharmonizowanych tj. PN-EN 81-20 / 50, co powoduje konieczność stosowania szkła zespolonego, wielowarstwowego i hartowanego. W konsekwencji konstrukcja takiego szybu jest bardzo ciężka. Prosimy o informacje na jakie obciążenie dodatkowe została zaprojektowana konstrukcja stalowa i czy w toku wykonawstwa możliwe jest jej dostosowanie do własnych potrzeb np. punktów montażowych windy.

**Wyjaśnienia:**

1. Konstrukcja stalowa szybu uwzględnia wszystkie niezbędne obciążenia dla rozwiązań przewidzianych projektem. W przypadku wprowadzania zmian istotnych należy ponownie sprawdzić nośność konstrukcji szybu.

2. możliwe jest dostosowanie konstrukcji szybu do własnych potrzeb np. punktów montażowych windy.

Dyrektor  
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  
(-)  
lek. Mirosław Gorbaczewski