

RGI.271.3.2023

Świlcza, dn. 10.03.2023 r.

Wyjaśnienie treści SWZ nr 7

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Dostosowanie budynku mieszkalnego na potrzeby lokali socjalnych w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 lutego 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00110729/01

oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

Planowany termin składania ofert: **do 15 marca 2023 r. do godz. 10:00**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający informuje, że w dniu 09 i 10 marca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Treść pytania z dnia 09 marca 2023 r.:

Proszę o podanie PKOB-remontowanego budynku celem ustalenia prawidłowej stawki VAT.

Odpowiedź:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) remontowany budynek klasyfikuje się:

Sekcja 1 Budynki

Dział 11 Budynki mieszkalne

Grupa 112 Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe;

Treść pytań z dnia 10 marca 2023 r.:

Treść pytania nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie dla branży budowlanej dział 10 Malowanie dla pozycji 10.5, 10.6, 10.7. Suma powierzchni gładzi poz. 9.1 i 9.2 wynosi $653,315 + 242,18 = 895,495$ [m²] Pozycja 10.5 "Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne " obejmuje tą powierzchnie. Skąd dodatkowe powierzchnie dla poz. 10.6 w ilości 995,269 [m²]? Prosimy o korektę jeśli przedmiar jest zdublowany.

Odpowiedź:

Obmiar w pozycjach:

- 10.5 wynosi 0 m²,
- 9.1 wynosi 753,089 m²,
- 10.1 wynosi 753,089 m²,
- 10.2 wynosi 753,089 m².

Zamawiający udostępni w załączeniu poprawiony przedmiar robót branży budowlanej;

Treść pytania nr 2:

Prosimy także o wyjaśnienie czy na biegach klatek schodowych, ścianach łazienek należy wykonać lamperię? Zapis w projekcie wykonawczym "2. PW_TRZ_socjal" str. 39 pkt. 23. Malowanie ścian -"W klatce schodowej lamperia olejna do wysokości 1,20m"- pkt .28. Okładzin ścian i posadzki: - Ściany łazienkę pokryte lamperią olejną do wysokości 1,80m nad posadzką; - Ściany w kuchniach nad zlewozmywakami pokryte lamperią olejną
Jeśli tak prosimy o korektę przedmiaru, ze względu na brak pozycji.

Odpowiedź:

W całym budynku należy zastosować farby lateksowe do pomieszczeń mokrych o najwyższej odporności powłoki na szorowanie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, klasa I wg normy PN-EN 13300, PN-C-81914.