

Typ: Kasetonowy Model: MI2-22Q4CDN1 Producent: MIDEA Electric Wydajność chłodnicza: 2,2 kW Wydajność grzewcza: 2,4 kW Pobór mocy chł.: 0,035 kW Pobór mocy grz.: 0,035 kW Zasilanie: 230V/1/50Hz Poziom natężenia dźwięku: 19-25 dB(A) 7 biegów wentylatora Masa: 18 kg Wymiary (dł.wys.szer.): 630/260/570mm	Typ: Kasetonowy Model: MI2-28Q4CDN1 Producent: MIDEA Electric Wydajność chłodnicza: 2,8 kW Wydajność grzewcza: 3,2 kW Pobór mocy chł.: 0,035 kW Pobór mocy grz.: 0,035 kW Zasilanie: 230V/1/50Hz Poziom natężenia dźwięku: 19-35 dB(A) 7 biegów wentylatora Masa: 18 kg Wymiary (dł.wys.szer.): 630/260/570mm	Typ: Ścienny Model: AG-18NXD0-IH Producent: MIDEA Electric Wydajność chłodnicza: 5,3 kW Wydajność grzewcza: 5,8 kW Zasilanie: 230V/1/50Hz Poziom ciśnienia akustycznego: 25-41 dB(A) Masa: 11,2 kg Wymiary: 969x241x320mm
Typ: Ścienny Model: MI2-22GDN1 Producent: MIDEA Electric Wydajność chłodnicza: 2,2 kW Wydajność grzewcza: 2,4 kW Pobór mocy chł.: 0,028 kW Pobór mocy grz.: 0,028 kW Zasilanie: 230V/1/50Hz Poziom natężenia dźwięku: 22-25 dB(A) 7 biegów wentylatora Masa: 8,4 kg Wymiary (dł.wys.szer.): 835/280/203mm	Typ: Ścienny Model: MI2-28GDN1 Producent: MIDEA Electric Wydajność chłodnicza: 2,8 kW Wydajność grzewcza: 3,2 kW Pobór mocy chł.: 0,028 kW Pobór mocy grz.: 0,028 kW Zasilanie: 230V/1/50Hz Poziom natężenia dźwięku: 22-25 dB(A) 7 biegów wentylatora Masa: 9,5 kg Wymiary (dł.wys.szer.): 835/280/203mm	Typ: Ścienny Model: MI2-36GDN1 Producent: MIDEA Electric Wydajność chłodnicza: 3,6 kW Wydajność grzewcza: 4,0 kW Pobór mocy chł.: 0,03 kW Pobór mocy grz.: 0,03 kW Zasilanie: 230V/1/50Hz Poziom natężenia dźwięku: 23-28 dB(A) 7 biegów wentylatora Masa: 11,4 kg Wymiary (dł.wys.szer.): 990/315/223mm

LEGENDA

- odprowadzenie skroplin [PVC]
- GAS — GAS — rurociąg freonowy [Cu]
- Qchł=28 kW MI2-28Q4CDN1 — klimatyzator kasetonowy 4-stronny
- Qchł=2,8 kW MI2-28GDN1 — klimatyzator ścienny
- MDV-V160W/DN1 Qchł=15,5 kW — agregat klimatyzacji

INWESTOR	Gmina Rożwienica Rożwienica 1 37-565 Rożwienica
NAZWA PROJEKTU	***Koncepcja instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w Rożwienicy, Rożwienica 1, 37-656 Rożwienica***
STADIUM PROJEKTU	**KONCEPCJA**
BRANŻA	**SANITARNA**
OBIEKT	Urząd Gminy Rożwienica Rożwienica 1 37-565 Rożwienica
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA I

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Witkowicz	LUB/0277/ PWOS/12	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA:	Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
SPRAWDZAJĄCY			
SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO	Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
03.2021	S-03	A	1:100