

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg Tel./fax 55 236 24 11 www.spor-t.pl e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl https://platformazakupowa.pl/pn/spor-t/proceedings	Nr sprawy: 2/2022
Modernizacja urządzenia dźwigowego poprzez wymianę 1 szt. urządzenia dźwigowego osobowego, w istniejącym szybie windowym budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.	

Elbląg, dnia 07.06.2022r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Modernizacja urządzenia dźwigowego poprzez wymianę 1 szt. urządzenia dźwigowego osobowego, w istniejącym szybie windowym budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu. Nr sprawy **2/2022**

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1

Czy urządzenie będzie eksploatowane wewnątrz czy na zewnątrz budynku.

Odpowiedź: Urządzenie będzie eksploatowane wewnątrz budynku.

Pytanie 2

Proszę podać wymiary wewnętrzne szybu ewentualnie wymiary przejść przez stropy tj szerokość x głębokość.

Odpowiedź: Wymiary wewnętrzne szybu: szerokość 1240 mm x głębokość 1840 mm.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i
Młodzieży w Elblągu
(-)
Marzena Figant