

Centrum Zamówień Publicznych**Dział Zamówień Publicznych**

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.94.2024.PC na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku głównego, rozbudowie budynku gospodarczego i budowie zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Prosimy o załączenie przedmiarów w szczególności elektrycznego w formacie ATH lub KST gdyż import do Normy Pro jest nie możliwy udostępnionego pliku pdf z nadpisaną ścieżką.	Zamawiający nie udostępni.
2.	Proszę o udostępnienie Załącznika nr 1 odnośnie specyfikacji opraw oświetlenia.	Zamawiający, w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu, udostępni załącznik nr 1 do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych – specyfikację techniczną opraw oświetleniowych.
3.	W związku z okresem świąteczno noworocznym i co za tym idzie z problemem z otrzymaniem ofert od dostawców i podwykonawców zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie z dokumentem „SWZ z dnia 17.12.2024 r.”
4.	Proszę o informację czego dotyczy plik "Załącznik nr 3 do OPZ - matryca czynności serwisowych i konserwacyjnych". Czy Wykonawca robót będzie zobowiązany do wykonywania serwisów/konserwacji urządzeń wymienionych w tym załączniku przez okres realizacji robót?	Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 2 pkt 2 projektu umowy – załącznika nr 4 do SWZ, zakres przedmiotu umowy obejmuje świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji urządzeń, systemów i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności

		<p>i zachowania warunków gwarancyjnych – w okresie gwarancji.</p> <p>Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem, przeglądem i konserwacją zawarte są w pkt 2 załącznika nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ, tj. matrycy czynności serwisowych i konserwacyjnych.</p> <p>Ponadto, jeżeli z warunków, instrukcji, wytycznych producentów lub DTR urzędów wynika konieczność przeprowadzania serwisów i przeglądów innych urzędów, instalacji oraz elementu wyposażenia części i w zwiększonym zakresie jak podano w matrycy czynności serwisowych i konserwacyjnych, to należy wykonywać je zgodnie z tymi warunkami. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia częstotliwości przeglądów, ani zmniejszenia zakresów wykonywanych czynności serwisowych i konserwacyjnych, o których mowa w załączniku nr 3 do OPZ – matrycy czynności serwisowych i konserwacyjnych.</p>
5.	<p>Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, ze względu na okres przedsięwzięcia oraz fakt, że hurtownie potrzebują więcej czasu ze względu na końcówkę roku a co za tym idzie inwentaryzacją stanów magazynowych na wysłanie ofert na materiały związane z realizacją budowy.</p>	<p>Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 powyżej.</p>

Działając zgodnie z art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **08.01.2025 r. do godz. 11:00:00**,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.01.2025 r. o godz. 11:05:00**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XIII pkt 4 SWZ.

Tym samym, zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdziale XV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia zmienioną SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 17.12.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ udostępnioną pod nazwą „SWZ”.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Patrycja Chajec

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych – Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych, plik o nazwie: Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych.