



AMW-KANC.SZP.2712.47.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art.275 ust. 1 Pzp pt.:
„Regulacja, konserwacja i naprawa oraz wymiana stolarki drzwiowej p.poż. w budynkach 354 i 355”

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia jest napisane:

"Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu drzwi p-poż. w okresie deklarowanej gwarancji."

Proszę o szczegółową informację czego dokładnie wymagacie Państwo w ramach serwisu raz z jaką częstotliwością.

Odpowiedź 1:

Drzwi przeciwpożarowe należy regularnie poddawać przeglądowi (serwisowi). Kontrola stanu technicznego powinna odbyć się przynajmniej raz w roku. Dokładne informacje odnośnie warunków przeglądu podaje zwykle **producent drzwi** w dokumentacji techniczno-ruchowej. Konieczność prowadzenia przeglądu reguluje polskie prawo, w tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeгляд (serwis) drzwi ppoż. w ramach kontroli, to między innymi:

- weryfikacja szczelności zewnętrznej części drzwi oraz stanu ościeżnicy,
- kontrola działania mocowań, zawiasów, uchwytów, zamków, klamek
- sprawdzenie i ewentualna regulacja samozamykacza,
- kontrola oznakowania drzwi (naklejek, tabliczek znamionowych),
- sprawdzenie szczelności dodatkowych elementów (np. przeszkleń),
- kontrola działania uszczelki pęczniacej.

W okresie deklarowanej gwarancji, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń stolarki p-poż. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na wezwanie Zamawiającego i wykonania napraw.

Zapytanie 2:

Zamawiający w rozdziale 20 SWZ (warunki udziału w postępowaniu), pkt. 1.4) zdolność techniczna lub zawodowa wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem min. 3 zamówień polegających na wymianie bądź montażu stolarki drzwiowej p-poż. o łącznej wartości robót minimum 1.400.000,00 złotych brutto ze wskazaniem nazwy i adresu



wykonanego zadania, **numeru rejestru zabytków**, nazwy i adresu inwestora z podaniem telefonu kontaktowego, terminu realizacji oraz wartości zrealizowanego zamówienia,

Zaś w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SWZ), pkt. 1.5 Zamawiający zawarł zapis, że „1) Budynki 354 i 355: a) należą do kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej i **nie są objęte ochroną konserwatorską**”

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający nie może formułować warunków w sposób nadmiernie wygórowany, stawiając potencjalnym wykonawcom nieuzasadnione, biorąc pod uwagę, przedmiot zamówienia, wymagania. Ocenę zasadności takiego warunku i jego zgodności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców należy zatem rozpatrywać w kontekście jego adekwatności do przedmiotu zamówienia, tj. warunek musi zagwarantować należyte wykonanie zamówienia, przy jednoczesnym zachowaniu niedyskryminującego charakteru.

Postawiony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i zawodowych ma być bowiem miernikiem, wskazującym, że wykonawca, który w swej przeszłości zawodowej wykonywał określone zadania, zbliżone zakresem, charakterystyką do tego, które jest przedmiotem zamówienia wykona je w sposób prawidłowy.

W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie z warunku udziału w postępowaniu zapisu o numerze rejestru zabytków oraz załączenie nowego wzoru wykazu robót (zał. nr 11).

Odpowiedź 2:

Zamawiający wykreśla z warunku udziału w postępowaniu zapis o numerze rejestru zabytków oraz załącza nowy wzór wykazu robót (zał. nr 11).

ZALĄCZNIK NR 11

Wykonawca:

.....

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz robót w zakresie wymiany stolarki drzwiowej p-poż.

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.)

Lp.	Inwestycja zrealizowana w okresie ostatnich 5-u lat	Nazwa zleceniodawcy na rzecz którego zostały wykonane roboty (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail)	Termin Realizacji (od ÷ do) miesiąc/rok	Wartość Zadania (brutto)	Sposób realizacji robót (zasób własny/ podmiot trzeci- w tym przypadku podać nazwę, adres, tel. Podmiotu)
1.	1.Nazwa inwestycji: 2.adres:	Nazwa: Adres:	Termin wykonania (od-do) Brutto



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



 <i>3. Zakres prac przy realizacji obiektu – opis:</i> <i>telefon kontaktowy:</i> <i>miesiąc/rok</i> Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie <i>miesiąc/rok</i>		
2.	<i>1. Nazwa inwestycji:</i> <i>2. adres:</i> <i>3. Zakres prac przy realizacji obiektu – opis:</i>	<i>Nazwa:</i> <i>Adres:</i> <i>telefon kontaktowy:</i>	Termin wykonania (od-do) <i>miesiąc/rok</i> Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie <i>miesiąc/rok</i> Brutto

UWAGA !!!

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wyszczególnionych w powyższym wykazie.