



# GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino  
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: [sekretariat@trzebielino.pl](mailto:sekretariat@trzebielino.pl)



PNOŚ.271.10.1.2024.2

Trzebielino, dnia 29.05.2024 r

## Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „**PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO**”, znak sprawy: **PNOŚ.271.10.2024.2**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **20.05.2024 r. pod nr 2024/BZP 00330737/01**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

### 1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie.1

Prosimy o potwierdzenie, że na zdaniach gdzie zaprojektowana jest kostka betonowa należy zastosować kostkę prostokątną szarą 20x10 cm gr. 8 cm.

**Odpowiedź:** *Na zadaniach gdzie zaprojektowana jest kostka betonowa należy zastosować na jezdni kostkę prostokątną szarą 20x10cm gr. 8cm, na zjazdach kostkę prostokątną grafitową 20x10cm gr. 8cm.*

#### Pytanie.2

Czy w ramach przebudowy ul. Pogodnej ( zadanie 7 ) należy przebudować sieć oświetleniową ? Jeżeli tak to prosimy o załączenie stosownej dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:** *W ramach przebudowy ul. Pogodnej należy przestawić kolidujący słup oświetleniowy wg. WT Energa Oświetlenie. Warunki techniczne nie przewidują opracowania dokumentacji projektowej.*

### 2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

**Wójt Gminy**

**mgr Daniel Chwarzyński**