

Legenda:

- Instalacja wody zimnej
- Instalacja wody ciepłej
- Zawór kulowy
- Zawór zwrotny
- Zawór bezpieczenstwa
- Instalacja wodna prowadzona na zewnątrz budynku w izolacji chroniona kablem grzewczym

1. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć kablem grzewczym oraz płaszczem ochronnym z blachy stalowej
2. Przed montażem przewodów należy sprawdzić na budowie trasę prowadzenia przewodów oraz wysokość
3. Ostateczna koordynacja instalacji będzie wykonana przez podwykonawcę na budowie i umieszczona w projektach montażowych
4. Rysunek stanowi fragment opracowania i należy rozpatrywać go razem z kompletem dokumentacji technicznej

Schemat podłączenia podgrzewacza:



Schemat technologiczny **E:**

a zawór odcinający
b reduktor ciśnienia (o ile konieczny)
c zawór kontrolny
d zawór zwrotny
e przyłącze do pomiaru
f zawór spustowy
g zawór bezpieczeństwa R 3/4; 0,6 Mpa (6 bar) - stosować wyłącznie zawory posiadające dopuszczenia UDT

h naczynie wzbiorcze przeponowe



Opracowanie-firma:

SANDES Maciej Żelechowski
05-092 Łomianki
ul. Malarska 32
nip: 118-146-25-31

web: www.sandes.pl
e-mail: biuro@sandes.pl
tel.:+48 609-580-744

Tytuł inwestycji:	Projekt architektoniczno-budowlany zaplecza sportowego boiska "ORLIK nr 1" przy ulicy Wiślanej w Łomiankach
Faza projektu:	Projekt techniczny
Branża:	Instalacje sanitarne
Inwestor:	--- ---
Adres inwestycji:	05-092 Łomianki, dz. ew. 770 obręb 0010 jed. ew.143205_5
Tytuł rysunku:	Instalacja wody zimnej i ciepłej Rzut przyziemia
Projektant:	mgr inż. Maciej Żelechowski nr upr. MAZ/0224/PWOS/08
Podpis:	
Sprawdzający:	--- ---
Podpis:	---- ----

Data wydania:	Skala / format rysunku:	Numer rewizji:	Nr rys.:
2023-05-11	1:50 / A3	Rew 00	IS-01