



Poznań, dnia 12 czerwca 2017 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.141.2.2017

POSTANOWIENIE Nr 141/2017

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 736) w związku z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „**Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla zmiany sposobu użytkowania budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zlokalizowanego w Borzęciczkach gm. Koźmin Wlkp.**” w związku z uznaniem budynku jako zagrażający życiu ludzi, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Gabriela Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Ryszarda Rakowera, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych stanowiących wyjście z budynku o minimalnej szerokości nieblokowanego skrzydła – 0,60 m;
2. zachowaniem stalowych klatek schodowych K-1 i K-3 o parametrach:
 - a) biegi o minimalnej szerokości – 0,90 m;
 - b) spoczniki o minimalnej szerokości – 0,90 m;
 - c) ze stopniami zabiegowymi;
3. zachowaniem wewnętrznych schodów międzykondygnacyjnych łączących I, II piętro oraz poddasze o szerokości biegu i spocznika - 0,80 m;
4. zachowaniem biegów klatek schodowych K-1, K-2 i K-3 bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
5. zachowaniem dojścia ewakuacyjnego (poziom parteru) o długości – 17 m;
6. zachowaniem drzwi wyjściowych z budynku oraz z klatki schodowej K-3 o minimalnej szerokości – 0,90 m;
7. zachowaniem drzwi z pomieszczeń na obudowaną klatkę schodową K-1 i K-2 bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI-30;
8. zachowaniem drzwi prowadzących z pomieszczeń auli, sal wykładowych oraz jadalni o minimalnej szerokości nieblokowanego skrzydła – 0,7 m, otwieranych przeciwnie do kierunku ewakuacji;
9. zachowaniem poziomej drogi ewakuacyjnej o minimalnej szerokości – 1,20 m;
10. zachowaniem drogi ewakuacyjnej w obrębie klatki schodowej K-3 zaniżonej do minimalnej wysokości – 1,70 m;
11. zachowaniem wyjścia z piwnicy na zewnątrz budynku o minimalnej wysokości – 1,80 m;
12. zachowaniem budynku bez spełnienia wymagania klasy odporności pożarowej budynku poprzez :
 - konstrukcja stropów, dachu oraz przekrycia dachu nie spełnia wymaganej klasy odporności ogniowej;
 - brak udokumentowanego parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla przekrycia dachu;
13. zachowaniem drzwi z pomieszczeń na I i II piętrze prowadzących na drogi ewakuacyjne bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30;
14. zachowaniem w klatce schodowej K-1 drzwi bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
15. zachowaniem stropów międzykondygnacyjnych bez udokumentowanej klasy odporności ogniowej;
16. zachowaniem drzwi będących na granicy stref pożarowych bez wymaganej klasy odporności ogniowej;

17. zachowaniem klatki schodowej K-2 bez pełnego zamknięcia drzwiami w klasie odporności ogniowej co najmniej EI30;
18. zachowaniem pomieszczenia kotłowni gazowej o mocy 65 kW usytuowanej na kondygnacji podziemnej;
19. zachowaniem klatek schodowych K-1, K-2 oraz K-3 oddymianych przy użyciu okna;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zastępczych, wskazanych w „Ekspertyzie technicznej ...” tj.:

- wyposażenia systemu sygnalizacji pożarowej w sygnalizatory z tekstem fonicznym;
- wyposażenia wszystkich poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu - 5 lx;
- wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych z częstotliwością raz na dwa lata;
- wyposażenia drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne w zamki otwierane jednym kluczem;
- wyposażenia wszystkich drzwi prowadzących na drogi ewakuacyjne w samozamykacz;
- wyposażenia personelu w urządzenia łączności bezprzewodowej celem komunikacji i ewentualnego przekazywania informacji z prowadzonej ewakuacji;
- prowadzenia regularnych szkoleń oraz ćwiczeń ewakuacyjnych dla personelu oraz użytkowników budynku w okresach minimum raz do roku;
- wyposażenia kotłowni w czujnik eksplozymetryczny odcinający dopływ gazu w przypadku przekroczenia 10 % DGW mieszaniny gazu z powietrzem;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej ...**”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych zaleceń, o których mowa w „Ekspertyzie technicznej ...” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pani Barbara Zakrzewska – Dyrektor Ośrodka „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy” im. Janusza Korczaka, Borzęcicki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych w „**Ekspertyzie ...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,

- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
bryg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Pani Barbara Zakrzewska – Dyrektor
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Borzęciczki 11
63-720 Koźmin Wielkopolski
2. KP PSP Krotoszyn
3. aa

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.

