



**POLSKI
ŁĄD**



Koneck, 27.09.2024 r.

BI.271.5.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Koneck**”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

Zapytanie oferentów:

Pytanie nr 1

W celu udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe spełniają wymagania i parametry wskazane w audycie oświetleniowym wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych, które gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością, jak również potwierdzają, że Wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga złożenia wraz z ofertą obliczeń fotogrametrycznych które gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością, jak również potwierdzają, że Wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu sterowania wraz z oprawami LED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia systemu sterowania wraz z oprawami LED.

Pytanie nr 3

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że wymianie podlegają również oprawy parkowe. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że wymagania techniczne z OPZ są wspólne dla opraw ulicznych oraz parkowych z wyjątkiem regulacji kąta pochylenia oraz klosza ze szkła hartowanego, które powinny spełniać tylko oprawy uliczne. Wnosimy również o dopuszczenie klosza z poliwęglanu dla opraw parkowych przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie klosza z poliwęglanu dla opraw parkowych przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań i potwierdza, że wymagania techniczne z OPZ są wspólne dla opraw ulicznych oraz parkowych z wyjątkiem regulacji kąta pochylenia oraz klosza ze szkła hartowanego, które powinny spełniać tylko oprawy uliczne .