

Ząbki, 27.11.2023 r.

Dot.: Przebudowy ul. Wyszyńskiego a Ząbkach

Referat Inwestycji poniżej przedstawia odpowiedź na pytanie zadane w trakcie postępowania nr 271-1.150.2023:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprostowanie, w przedmiarze jest podbudowa z kruszywa 0-31,5, a ogłoszeniu jest napisane podbudowa z kruszywa 31,5-63 mm. Proszę o informację z czego ma być wykonana podbudowa.

Odpowiedź nr 1:

Podbudowa ma zostać wykonana z kruszywa 31,5/63 mm.

Kierownik Referatu Inwestycji
Urzędu Miasta Ząbki

Radosław Hernik