

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 53 62
faks 32 398 55 34
kornelia.gandor@psgaz.pl

EKO-WILMAR Sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Wasz znak:

Zabrze, 21.04.2022r.

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.100.1.22/L

Dot.: Dodatkowe wyjaśnienia i uzgodnienie uzbrojenia podziemnego dla prac projektowych sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Andersa i Okulickiego w Gliwicach.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pisma z dnia 31.03.2022r. i 19.04.2022r. w w/w sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie przedmiotowych działek naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- podwyższonego średniego ciśnienia Ø 150 stal, CN 1,6 MPa,
- niskiego ciśnienia (PE/stal).

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy zachować przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640.

Przedstawiony z pismem z dnia 31.03.2022r. plan opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- skrzyżowanie projektowanego uzbrojenia z gazociągami wykonać zgodnie z w/w rozporządzeniem;
- wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG;
- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej;

- nad gazociągami zachować odległość pionową 1,0 – 1,2 m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni terenu;
- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela;
- ciężkiego sprzętu i materiałów budowlanych nie lokalizować bezpośrednio nad gazociągiem podwyższonego średniego ciśnienia;
- każdą zmianę w stosunku do przedstawionego planu należy ponownie uzgodnić z PSG;
- w przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Dodatkowo informujemy, że w piśmie nr PSGZA.ZMSM.774.100.22/L, w uwagach zapis „... zakresem prac remontowych” miał brzmieć „... zakresem prac projektowych” i zgodnie z ww rozporządzeniem pismem tym zaakceptowaliśmy 1 wersję trasy oznaczoną kolorem czarnym.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu w/w gazociągów inwestor winien skontaktować się celem ustalenia nadzoru z:

- Gazownią w Gliwicach, ul. Rolników 447 (tel. 32/331 49 95) adres e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl w przypadku prowadzenie robót w obrębie sieci średniego i niskiego ciśnienia;
- Działem Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze, ul. Mikulczycka 5 (tel. 32/398-52-67 lub tel. kom. 609- 399- 817) w przypadku prowadzenia robót w obrębie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Dział Zarządzania Siecią Gazową
Dział Zarządzania Siecią Gazową

Andrzej Rudzki

Załączniki: - mapa
Kopia: - SSDZ,
- Gazownia w Gliwicach,
- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

