

PWIK/W/2022/214/DT/W/2022/1216
DT/1340/2022/5013

Gliwice, dn. 14.06.2022r.

Eko – Wilmar Sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44 – 121 Gliwice

Dot.: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącą siecią wodociągową projektowanego przyłącza sieci ciepłej w/p do nowobudowanych obiektów mieszkalnych - budynki A1 i A2 projektowanego osiedla na działce nr 1/5 przy ul. Andersa – Okulickiego w Gliwicach

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 10.05.2022r. oraz korespondencji e – mailowej z dnia 09.06.2022r., w której przedstawiono skorygowaną trasę przyłącza ciepłowniczego, w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wodociągowej w granicach opracowania.

W załączeniu przekazujemy szkic z widoczną siecią wodociągową.

Ze względu na brak dokumentów potwierdzających zagłębienie sieci wodociągowej Ø 400 i Ø 225mm w rejonie skrzyżowania z projektowaną siecią ciepłowniczą przy ul. Kozielskiej/Andersa, należy sprawdzić położenie przewodu za pomocą przekopów kontrolnych i w przypadku stwierdzenia kolizji należy przedłożyć do uzgodnienia rozwiązanie techniczne jej usunięcia.

Trasę projektowanej inwestycji pod względem kolizji z istniejącą siecią wodociągową uzgadniamy na następujących warunkach:

1. skrzyżowanie z przewodami wodociągowymi zaprojektować pod kątem min. 60°,
2. na skrzyżowaniu z przewodami wodociągowymi projektowane przyłącze ciepłownicze ułożyć w rurze ochronnej; długość rury i jej odległość od przewodów wod.-kan. przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
3. w razie konieczności zabezpieczenia przewodów wodociągowych w miejscu skrzyżowania z przyłączem ciepłowniczym, koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor,
4. w przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie sieci wodociągowej za pomocą przekopów kontrolnych, w przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. lub elementów uzbrojenia, przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić odpowiedzialność za usunięcie awarii,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 315 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

5. w miejscu skrzyżowania z siecią wodociągową wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia należy kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Systemów Pomiarowych : p. Dominik Kogut tel. 605 034 408, p. Krzysztof Wiszniowski tel. 609 861 460

W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice.

Aktualizacja i uzgodnienie są ważne przez okres dwóch lat licząc od daty niniejszego.

Z tytułu wykonanej usługi obciążymy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących w tut. Spółce.

Z poważaniem,
**KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO**

Barbara Matysiewicz-Wróbel

 Sprawę prowadzi: Bogumiła Teterycz, tel.: (32) 428 45 04

Załączniki:

1. Mapa

Kopia:

1. DT B.T. + mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 315 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

skala 1:500