Poziom odniesienia 225,00 m n. p. m.

Rodzaj terenu	Rzędna istn. terenu	Rzędna osi przewodu	Rzędna dna wykopu	Zagłębienie do pł. rury	Spadki	Średnice, materiał	Oznaczenia	Odległości
grunt+ zieleń	233,25	232,80	232,45			Rury preiz. 2xDz273,0/400		0,0
	234,00	232,78	232,43	1,02	0,2%		Z1	8,2
	234,00	232,77	232,42	1,03	17%		Z2	13,3
chodnik kostka	234,10	231,84	231,49	2,06			Z3	18,8
	234,07	231,68 / 231,45	231,33 / 231,24	2,19 / 2,56	2,4%		T1	25,6
	234,02	231,60	231,25	2,22			Z4	29,2
grunt+ zieleń	234,00	231,52	231,17	2,28	0,2%		Z5	32,5
chodnik kostka; ulica asfalt; chodnik kostka	234,00	231,57	231,22	2,23	22%		Z6	57,3
grunt+ zieleń	234,00	232,50	232,15	1,30	2,1%		Z7	61,4
	234,10	232,62	232,27	1,28			Z8	67,2
	234,00	232,82	232,47	0,98	0,0%		Z9	76,8
grunt+ zieleń	234,00	232,82	232,47	0,98		Rury preiz. 2xDz273,0/400	Z10	86,5
	234,00	232,77	232,42	1,03	0,3%		Z11	103,0
obecnie grunt+ zieleń (docelowo droga wew. kostka)	233,80	232,64	232,29	0,96		Rury preiz. 2xDz273,0/400		
	233,80	232,48	232,13	1,12				199,8

Szczegół przejścia przez ścianę budynku

1:10



UWAGA:
1. Zagłębienie wodociągu i gazociągu jest nieznane. Zachować min. 30cm pionowej odległości między ściankami.
2. Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia terenu.
4. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
5. Na kablach założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom i eN oraz Ø160 na kablach eS. Końcówki rur zaślepić.
6. W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.

PRACE ROZPOCZĄĆ OD LOKALIZACJI WODOCIĄGU Ø400, DETERMINUJE ONA ZAGŁĘBIENIE RUR CIEPŁOWNICZYCH.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	11.2023	
Wykonał	Jakub Wilk		11.2023	
Sprawdził	Monika Totoś	SLK/IS/4239/12	11.2023	

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: PZT
Nr projektu: SC-11/23
Podziałka: 1:100/1:250

Obiekt:
Budowa sieci cieplnej w/p do projektowanych budynków wielorodzinnych na dz. nr 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 i 2047 obręb Nowe Miasto u zbiegu ulic Andersa i Okulickiego w Gliwicach. ETAP 1.

obręb Nowe Miasto: dz. nr: 361, 362, 1634, 1666 i 2047
obręb Przedmieście: dz. nr 4

Tytuł rysunku: **Profil**

Inwestor
PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku: **SC-11/23/03**

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.