

ZAŁĄCZNIK NR 5

**1. Tabela nr 1**

**Zestawienie punktów czerpalnych – wewnętrznej instalacji wewnętrznej. Normatywny wypływ wody.**

I.p.	Pobór	Normatywny wypływ wody [l/s]	ilość	Woda zimna	Woda ciepła	Suma
1.	Natrysk	<b>0,15</b>	21	3,15	3,15	6,3
2.	Umywalka/ Zlew	<b>0,07</b>	17	1,19	1,19	2,38
3.	WC	<b>0,13</b>	8	1,04	-	1,04
4.	Zawór czerpalny	<b>0,15</b>	2	0,3	-	0,3
<b>Suma</b>				<b>5,68</b>	<b>4,34</b>	<b>10,02</b>

**Normatywny wypływ wody na obiekcie wynosi: 10,02 l/s, 36,07 m<sup>3</sup>/h.**

**2. Roczne zużycie wody na obiekcie Parkowa 14-16**

Roczne zużycie wody wynosi ok. 300 m<sup>3</sup>, przy czym największe miesięczne zużycie wynosi odpowiednio ok. 35 m<sup>3</sup>.