



**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY**
IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dostawa kompletnych drzwi przeciwpożarowych EI30 dla Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

ZAMAWIAJĄCY

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-535 Poznań, ul. Polna 33

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa kompletnych drzwi przeciwpożarowych EI30 dla Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

SPECYFIKACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE WEWNĘTRZNE EI30 – 1 szt.

- Stalowe drzwi przeciwpożarowe klasy EI30,
Lewe,
Szerokości - 100 cm oraz wysokość - 200 cm (światło przejścia);
- Drzwi wykonane z blachy stalowej obustronnie cynkowanej;
- Kolor drzwi – biały;
- Ościeżnica z uszczelką pęczniejącą oraz progiem montażowym;
- Samozamykanie z funkcją blokady drzwi otwartych,
klamka antyzaczepowa;
- Elektrozaczep w ościeżnicy dla potrzeb włączenia drzwi do kontroli dostępu systemu Kantech;
- Stalowe czopy przeciwwyważeniowe;
- Zamek zapadkowo – zasuwkowy odpowiedni dla drzwi przeciwpożarowych z wkładką klasy C i trzema kluczami;
- Drzwi kompletne - gotowe do montażu;

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA WIZJĘ LOKALNĄ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY

Wymagania Zamawiającego:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Informacje na temat wymogów stawianych drzwiom przeciwpożarowym oraz ich elementom znajdują się również w dotyczących ich normach, m.in.: PN-EN 13501-2:2016-07 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.

Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”, PN-EN 16034:2014-11 „Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”, ale także PN-EN 1125:2008 „Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań”. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia: Dokumentacja techniczna z potwierdzeniem klasy EI60, instrukcja montażu i eksploatacji.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Termin realizacji: 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.

III. KRYTERIA WYBORU

Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Cena – 100. %

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisania protokołu odbioru.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.