



# Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer



SZPZLO/DZP.261.111.2024

Warszawa, dnia 24.10.2024 r.

## Zawiadomienie unieważnieniu postępowania ofert oraz o odrzuceniu ofert

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, **informuje o unieważnieniu postępowania** pn. „Dostawa i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych w obiektach SZPZLO Warszawa-Wawer wraz z wykonaniem projektów, w podziale na 4 zadania”, znak sprawy SZPZLO/Z-27/2024.

uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 2 ustawy Pzp; Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

uzasadnienie faktyczne: w toku oceny ofert Zamawiający odrzucił wszystkie złożone w postępowaniu.

### Poniżej wykaz ofert wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym odrzucenia:

Nr oferty	Nazwy, siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty	Zakres i uzasadnienie odrzucenia
1.	WP Energy Sp. z o.o. Stanisławie 4, 83-112 Stanisławie, NIP 5932624954	W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+5W, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.
2.	EKO-ON Sp. z o.o. Ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów, NIP 9452183883	W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+5W, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.
3.	SOLAR SQUARE SP. Z O.O. Gołężycka 12/5, 54- 152 Wrocław, NIP 8943159830	W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Wagę jednego modułu: maksymalnie 25 kg” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym -



SZPZLO Warszawa-Wawer  
ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa  
Kancelaria i Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 59 00 988, e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl  
NIP 952-17-54-367, REGON 013076183, KRS 0000089156



[www.zoz-wawer.waw.pl](http://www.zoz-wawer.waw.pl)

		<p>kartą katalogową, posiada wagę 32,5 kg, co nie spełnia wymogu Zamawiającego. Wykonawca wraz z ofertą przedłożył swoje wyliczenia w których wskazuje, że oferowany przez Wykonawcę panel o mocy 575Wp i wadze 32,5kg, jest dla Zamawiającego korzystniejszy ze względu na zmniejszenie ilości paneli oraz potencjalnie większą ilość wygenerowanej energii. Z przedstawionych wyliczeń wynika jednak, że pomimo zmniejszenia ilości oferowanych paneli o mocy 575Wp w stosunku do paneli o mocy 480W, waga kompletnej instalacji fotowoltaicznej dla każdej z 4 lokalizacji jest przekroczona co powoduje dodatkowe obciążenie dachu. Dodatkowo argument o zastosowaniu oferowanych paneli o mocy 575Wp w ilości mniejszej niż wymagane panele o mocy 480W jest niezasadny gdyż dla uzyskania np. wymaganej mocy 24,48kWp (lokalizacja ul. Begonii 10) , niezbędne jest zamontowanie 43 szt. paneli o mocy 575Wp które zajmą powierzchnię dachu ok. 111m<sup>2</sup>, a ich waga będzie wynosić ok. 1397,5kg (43x32,5kg), natomiast zamontowanie paneli o mocy 480W o mniejszych wymiarach zajmie powierzchnię dachu ok. 110m<sup>2</sup> a ich waga będzie wynosić ok. 1275kg (przyjmując wagę panelu max 25kg x 51szt). W tej sytuacji, oferta nie mogła być uznana za spełniającą warunek równoważności i musiała być uznana za niezgodną z SWZ.</p>
4.	<p>Dystrybutor OZE Sp. z o.o., ul. Dzika 38, 05-091 Ząbki, NIP 7010982729</p>	<p>W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+5W, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.</p>
5.	<p>PLenergy Sp. z o.o. Siedziba 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 NIP 9562356758</p>	<p>W zakresie zadania/części A Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+5W, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.</p>
6.	<p>Arinea sp. z o.o. ul. Działkowa 11 b 62- 872 Borek Nr NIP 9680990666</p>	<p>W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+5Wp, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.</p>
7.	<p>Multi Energia Kamil Maciejewski Damian Osyłowicz spółka cywilna</p>	<p>W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych</p>



	ul. Słubicka 15, 61-615 Poznań, NIP 7773366095	Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+5W, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.
8.	VOSTI SP. Z O.O. 20-701 Lublin, Nałęczowska 14 NIP 9462648852	W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+3%, co nie spełnia wymogu Zamawiającego. Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, falownika hybrydowego, Wykonawca zaoferował falowniki firmy FOX seria T mocach T12, T15, T20 i T25, które nie są falownikami hybrydowymi, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.
9.	Columbus Energy S.A. ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków NIP 9492163154	W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+5Wp, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.
10.	Justoże Justyna Pająk 26-630 Jedlnia - Letnisko, Kilińskiego 5 NIP 7962796483	W zakresie zadania/części A, B, C i D. Uzasadnienie prawne: podstawa odrzucenia - art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SZW – OPZ, paneli fotowoltaicznych posiadających „Tolerancję mocy: +5%” Wykonawca zaoferował produkt, który, zgodnie z załączonym przedmiotowym środkiem dowodowym - kartą katalogową, posiada tolerancję mocy 0/+5W, co nie spełnia wymogu Zamawiającego.

