

SPIS UZGODNIĘĆ

1	Uzgodnienie projektu przez Urząd Miejski w Świerzawie
2	Protokół narady koordynacyjnej (ZUD)

INGK.Iz.7012.1.513.2019

Świerzawa, dnia 29.04.2019r.

**Biuro Projektów i Nadzoru
Budownictwa Komunikacyjnego
„INTERPROJEKT”
Dariusz Rusnak
ul. Kaczawska 13
Dziwiszów
58-508 Jelenia Góra**

Odpowiadając na pismo nr 5/3/2018 z dnia 18.04.2019r. w sprawie uzgodnienia Projektu budowlanego dla zadania pn.: *Miasteczko ruchu drogowego w Świerzawie* – uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z dokumentacją **nie wnoszę uwag** do przyjętych rozwiązań technicznych.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest załącznik graficzny: wyciąg z Projektu budowlanego opieczetowany pieczęcią "Gmina Świerzawa"

Z up. Burmistrza


mgr inż. Magdalena Grala
Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Beata Balicka, tel. 75 71 35 360 wew. 34, b.balicka@swierzawa.pl


GN.6630.29.2019

Protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2019 r. w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi / za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiot: Sieć energetyczna - oświetlenie drogowe.

Położenie: Świerzawa działka nr 85

Wnioskodawca: Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT”, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Góra.

L.p	Podmioty wezwane na naradę koordynacyjną	Imię i Nazwisko uczestnika narady	Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej	Podpis uczestnika narady
1.	Kierownik Wydziału G.KiG.N Starostwa Powiatowego w Złotoryi	Łucja Molec	bez uwag	Molec
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi	KIEROWNIK Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi Bogusław Baraniecki	uzgodniono bez uwag	Baraniecki
3.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze	Leszek Brzozowski	załącznik nr 1 do niniejszego protokołu	Jelen
4.	Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa	Krzysztof Zdroń	załącznik nr 4. do niniejszego protokołu	Jelen
5.	Orange Polska SA Kraków	Janek Bahoto	załącznik nr 2. do niniejszego protokołu	Jelen
6.	Polska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu Gazownia w Legnicy	Henryk Moskwański	Bez uwag uzgodniono	
7.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu	Komila Świątek	załącznik nr 3. do niniejszego protokołu	Jelen

8.	Projektant	
----	------------	--

Mimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli: *dp. 8.*

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia

- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach zarządzających sieciami.
- Uzgodnione usytuowanie sieci /przyłączy/ uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
- Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Przewodniczący:

Z up. Starosty
Sylvia Jelec
Sylvia Jelec
Inspektor

Witam!

Przesyłam opinię do PZT na naradę w dniu 15.04.2019 r.

GN.6630.29.2019 - sieci energetyczna - oświetlenie drogowe Świerzawa dz. 85

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod następującymi warunkami:

1. Z uwagi na występującą, w obrębie projektowanej inwestycji, napowietrzną linię nN przy prowadzeniu robót stosować bezpieczne metody pracy i zachowując szczególne środki ostrożności.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w odległości mniejszej niż:

- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z Regionem Jelenia Góra - kontakt jw. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

2. Zachować odległość wynoszącą minimum 1,0 m od krawędzi projektowanych dróg wewnętrznych do fundamentów istniejących słupów linii napowietrznej nN.
3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od istniejących słupów nN.
4. Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Jelenia Góra (kontakt Pan Marcin Guściora tel. 75 889 1523).
5. O ewentualny płatny nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Góra ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
6. Do pisma należy załączyć mapę ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz proszę powołać się na datę oraz numer uzgodnienia na naradę koordynacyjną.

pozdrawiam

Leszek Brzostowski

Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze

GN.6630.29.2019 Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- PZT należy uzgodnić branżowo w Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (więcej informacji: www.orange.pl/wniosek nadzor)

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004

- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL (odległość podstawowa w zbliżeniu i w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,5m, w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń nie mniejszych niż 0,2m zabezpieczyć sieć energetyczną rurą ochronną zbliżeniową)

- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor •każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

GN.6630.30.2019 bez uwag

GN.6630.31.2019 bez uwag

Jacek Bakota, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie
Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157
Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Kraków
<http://www.orange.pl>

Dzień dobry,
Wszystkie tematy opiniujemy pozytywnie, bez uwag.

z poważaniem,
Kamila Świątek
Specjalista
Dział Techniczny
tel. 71 33-53-250
e-mail: kamila.swiatek@gaz-system.pl

Dzien dobry.

Gmina Świerzawa nie wnosi uwag do budowy oświetlenia drogowego oraz linii kablowej związanej z realizacją budowy miasteczka ruchu drogowego na działce nr 85 w miejscowości Świerzawa.

--

Pozdrawiam,
Krzysztof Żądło
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa
Urząd Miejski w Świerzawie
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
tel. 75 7135 360 wew. 34

