

LEGENDA:

- Niweleta terenu
- Podsypka piaskowa 15 cm
- Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkładką metalową 0,4 m nad wierzchem rury
- Projektowany przecisk sterowany rurą przewodową L=6,8m

Przy kolizjach projektowanego wodociągu z infrastrukturą istniejącą, roboty bezwzględnie wykonać ręcznie. W miejscu wystapienia kolizji z infrastrukturą do unieczynnienia należy ją zdemontować.
Nie wyklucza się wystąpienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.
Przewody układać tak aby wodociąg był odpowietrzalny.

ADS PROJEKT
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR

Temat inwestycji:	"Budowa ujęcia wód podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"			
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 371/1, 370/2, obręb Dmenin jedn. ewid. 101207 _2 Kodrąb			
Inwestor i adres:	Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb	Nr rys. S- 4	Skala: 1:100/250	Data: XII 2021
Rysunek:	Profil podłużny sieci wodociągowej	Branża: S	Etap: PT	Format: A3
Projektant br. sanitarnej:	mgr inż. Dariusz Staszczyk	Nr uprawnień: LOD/3461/PWBS/17		Podpis: