


KOSTKA BETONOWA GRUB. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GRUB. 3.5CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO 0/31.5 GRUB. 10 CM
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 10CM
PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0.98

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM
SKROPIENIE KATONOWA EMULSIĄ ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0.5 KG/M²
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W O UZIARNIENIU 0/16MM GRUB. 5 CM
SKROPIENIE KATONOWA EMULSIĄ ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0.8 KG/M²
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31.5 GRUB. 22 CM
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA CEMENTEM O Rm=2.5MPa GRUB. 10CM
PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0.98



OBRZEŻE BETONOWE 8x30CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM
ŁAWA BETONOWA C12/15
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA CEMENTEM O Rm=2.5MPa GRUB. 10CM
PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0.95

KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM
ŁAWA BETONOWA C12/15
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA CEMENTEM O Rm=2.5MPa GRUB. 25CM
PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0.95

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO  
ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31.5 GRUB. 10 CM



ATIS - nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulewzki NIP 888-286-95-13; REGON 364641671 Mała Nieszawka, ul. Lilijowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka kom. 668-156-167, e-mail: atis.buro@wp.pl				Formet 297x500			
Objekt Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 533 poprzez przebudowę skrzyżowania z DGI100464C (ul. Wiskowa) w KM 14+386 str.P				Inwestor Gmina Łubianka			
Temat rysunku Przebudowa konstrukcyjny A-A				Rys. 3.1			
Inte i nazwisko				nr upr.			
Podpis				data			
Projektował Tomasz Sulewzki				KUP023/PBD/19			
				12.09.2022			