

Złotniki Kujawskie, 01.10.2024 r.

271.8.26.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sterowania stacji uzdatniania wody w Złotnikach Kujawskich wraz z inteligentnym monitoringiem w ramach zadania pn. „Inteligenta sieć wodociągowa w Gminie Złotniki Kujawskie

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego o wartości do 130 000 zł na do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytania:

1. Ponieważ jesteśmy firma projektowo - wykonawczą prosimy o informację czy istnieją przeciwwskazania, że jeśli wygralibyśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej to moglibyśmy startować w terminie późniejszym na wykonawstwo robót zawartych w tej dokumentacji.
2. Oprogramowanie SCADA jakiej firmy jest obecnie zainstalowane na istniejącej stacji bazowej (serwerze) w CD ?
3. Czy zakres projektowanej dokumentacji obejmuje tylko wykonanie projektów szaf i monitoringu czy również ułożenie kabli zasilających i sterowniczych do wszystkich urządzeń technologicznych i w związku z tym będzie wymagał wydania decyzji administracyjnej?
4. Ponieważ z treści zakresu przetargu wynika , że będą zaprojektowane 2 szafy zasilająco - sterujące i monitoring obiektów prosimy o informacje i potwierdzenie że nie będzie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę od nadzoru budowlanego. Jeśli jest inaczej prosimy o wyjaśnienie

Wyjaśnienia:

Ad.1. Nie ma przeciwwskazań aby firma projektowa, która wykonała dokumentację techniczną uczestniczyła w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót.

Ad.2. Zainstalowane oprogramowanie SCADA firmy Hydro Partner Leszno.

Ad.3. Bez ułożenia kabli zasilających i sterowniczych.

Ad.4. Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak