

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

**PZP.262.56.2020.6.RIR**

Olsztyn, 2.09.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Punkt pomiaru ścieków sanitarnych odprowadzanych kolektorem „K” z gminy Barczewo w istniejącej komorze**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy**

Proszę o określenie wartości średnich i maksymalnych przepływów ścieków na analizowanym fragmencie kolektora sanitarnego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Przepływy miesięczne na analizowanym fragmencie sieci kanalizacji sanitarnej w skali roku.

Maksymalna ilość ścieków – 26 542 m<sup>3</sup>/msc

Minimalna ilość ścieków – 22 996 m<sup>3</sup>/msc