

Grodzisk Maz., 10.01.2024 r.

DT.43.26.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:

„Remont drogi powiatowej nr 1503W w miejscowości Marynin i Siestrzeń”
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00579188/01 z dnia 2023-12-29

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.*) przekazuje treść złożonych zapytań wraz z odpowiedziami:

1. W związku z wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert przypadającym na dzień 16.01.2024r Wykonawca wnioskuję o zmianę terminu składania ofert przetargowych.
Informujemy, że okres poprzedzający święta jak również między święteczny jest okresem przestoju w wielu Firmach budowlanych zarówno świadczących usługi budowlane jak i produkcyjne.
W powyższym czasie Firmy decydują się na tymczasowe wyłączenie swojej działalności udzielając swoim pracownikom urlopów. Początek roku w Firmach budowlanych jest natomiast okresem prowadzonych inwentaryzacji i zamknięć rachunkowych.
Powyższe prowadzi do sytuacji gdy Wykonawcy chcący przystąpić do przedmiotowego postępowania mogą mieć problemy z zaangażowaniem personelu do przygotowania kalkulacji ofertowej, weryfikacji dokumentacji projektowej ale również z pozyskaniem ofert z rynku na materiały i usługi branżowe.
Publikacja przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego odbyła się w dniu 29.12.2023 – w okresie o którym mowa wyżej.
W związku z powyższym w celu przygotowania rzetelnej wyceny na przedmiotowe postępowania przez wszystkich uczestników postępowania przez wszystkich uczestników postępowania wnioskujemy o zmianę terminu złożenia oferty przetargowej na dzień: 19.01.2024r.

Odp. Nie znajdujemy podstaw do wydłużenia terminu składania ofert.

2. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu frezowania starej nawierzchni na grubość średnio 10 cm warstwa, która pozostanie nie ulegnie zniszczeniu podczas frezowania oraz wykonywania warstwy wiążącej i ścieralnej.

Odp. Do frezowania nawierzchni przyjęto średnią grubość 10cm, zapewniającą pozostawienie spodniej warstwy nawierzchni bez jej naruszenia. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. SWZ, Rozdział XII, pkt. 6 „Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy oraz innymi załącznikami do SWZ. Musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z obowiązującymi

przepisami (np. koszty robót przygotowawczych, porządkowych, uzgodnień, organizacji i zagospodarowania placu budowy, obsługi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonaniem projektów organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wykonania dokumentacji powykonawczej i innych kosztów wynikających z umowy).” – prosimy o informacje jak Wykonawca ma interpretować zapis w zakresie uwzględnienia kosztów w ofercie związanych z „uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego”?

Odp. Zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotowego remontu nawierzchni drogi nie podlega opłacie na zajęcie pasa drogowego.

4. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca korona drogi umożliwi wykonanie jezdni o szerokości wskazanej przez SOR +szerokość poboczy 2x1m.

Odp. Potwierdzamy.