



RO.271.9.2022

Zblewo, 08.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098996/01 z dnia 2022-03-25)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę dużego zestawu wielofunkcyjnego wykonanego z tworzywa HDPE ze ślizgami ze stali nierdzewnej na urządzenie równoważne wykonane z tworzywa LLDPE gdzie ślizgi również są z tego samego tworzywa?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę tworzywa z HDPE na LLDPE. Zamawiający wymaga aby ślizgi były wykonane z tworzywa LLDPE bądź innego o podobnych parametrach (nie nagrzewających się do wysokich temperatur).

- 2) Czy w miejscu kontaktu kostki brukowej oraz chodnika ze strefą bezpieczną placu zabaw należy zastosować obrzeże gumowe? Jaka jest rzeczywista ilość obrzeży, gdyż jest rozbieżność w przedmiarze a zaznaczoną ilością na planie sytuacyjnym SWK-01?

Odp. Obrzeże w miejscu kontaktu z kostką należy wykonać zwykłe betonowe bez nakładki gumowej.

Czy Zamawiający dopuści tyrolkę o wymiarach strefy 24970x4000 mm przy czym samo urządzenie ma wymiar: długość 25595 mm, szerokość 3582 mm, wysokość 3200 mm? Konstrukcja urządzenia wykonana z profili cynkowanych, malowanych proszkowo.

Zamawiający dopuści każde urządzenie spełniające założenia projektowe, w pkt. 8.1.1 projektu technicznego zostały opisane warunki równoważności.

- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę piaskownicy sześciokątnej na kwadratową o wym. 3x3m wykonaną z płyty HDPE?

Odp. Tak.

- 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę ławki bez oparcia 180 cm na ławkę o konstrukcji z rury stalowej fi 60,3 mm ocynkowanej i malowanej proszkowo, szerokości 55 cm, wysokości 60 cm?

Odp. Tak.



- 5) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kosza na śmieci z siedziskiem na zadaszony kosz o pojemności 45l?



Odp. Tak.

- 6) Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy metalowe urządzenia powinny być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo?

Odp. Tak. Zamawiający bezwzględnie wymaga aby elementy metalowe były ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Daniel Szpręga

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT