

Rypin, 12 stycznia 2024 roku

ZP.271.29.7.2023

### **Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „**Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap**”  
Numer postępowania **ZP.271.29.2023**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 12 stycznia 2024 roku.

#### **Pytanie**

Czy Zamawiający dopuszcza zamiennie zastosowanie kruszywa z destruktu/gruzu betonowego frakcji np. 0-50 mm (lub innej) zamiast kruszywa łamanego, naturalnego o granulacji 0-31,5 mm?

#### **Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa z destruktu/gruzu betonowego jako warstwy podbudowy pod nawierzchnie.