

UWAGA:

1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Do wykonania drenażu stosować rury z filtrem z włókna syntetycznego DZ. 92 mm.
3. Rury układać w warstwie żwiru płukanego o granulacji od 10 do 30 mm.
4. Na zgięciach stosować studnie DN. 415 mm z pokrywą typu lekkiego.
5. Całość zasypać piaskiem.
6. W części podpiwniczonej rury prowadzić bezpośrednio pod podłogą.

Nazwa obiektu:	**Budynek Szkoły Podstawowej w Zadusznikach** **Zaduszniki DZ. NR 333; OBRĘB EW. NR 0022.**			
Inwestor / Adres:	**Zaduszniki gm. Wielgie**			Format:
				Nr Ark.:
Tytuł rys.:	Drenaż opaskowy - profil SD11 - SD12		Skala:	1:100
			Nr rys.: 2	Str:
Branża:	Sanitarna		Data:	Podpis:
Projektant:	**Andrzej Oleradzki**	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	**12.2022r**	
Sprawdzający:	mgr inż. **Marek Stypułkowski**	ABIT-VI-7342 3/99	**12.2022r**	