



- Spis elementów:
- ZA - izolator zwrotnego przepływu
  - ZA2 - zawór zwrotny antyskażeniowy
  - ZO - zawór odcinający grzybkowy
  - VV300 - zawór pierwszeństwa

- UWAGA:**
- Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
  - Rury przyłączone prowadzić po ścianach na wysokości 1,35 m nad podłogą.
  - Wszystkie piony zaizolować pianką termozotolującą.
  - Przy każdej szafce zamontować zawór odcinający.
  - Szafki hydrantowe winny być wyposażone w wąż półszytywny dn. 25 mm o długości 25 m, prądownicę i stelaż do zwijania węża.

Nazwa obiektu:	Budynek Szkoły Podstawowej w Zadusznikach		
	Zaduszniki DZ. NR 333; OBREB EW. NR 0022.		
Investor / Adres:	Zaduszniki gm. Wielgie		
Tytuł rys.:	Instalacja wody pożarowej - rzut pionowy		
Format:	Nr Ark.:	Skala:	1:50
Branża:	Sanitarna	Nr rys.:	1
Projektant:	Andrzej Oleredzi	Data:	Podpis:
Sprawdzający:	Marek Stypulkowski	12.2022r.	12.2022r.